

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																				Παρασκευή, 27 Ιούνιος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	10	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
27/6/25 0:00	141,78	116,27	25,50	0,00	1	0	1	1	1		1							1		1		1	1	1	47,46	42,54		
27/6/25 1:00	132,51	111,11	21,40	0,00	1	0	1	1	1									1		1		1	1	1	41,41	39,76		
27/6/25 2:00	126,25	102,18	24,07	0,00	1	0	1	1	1									1		1			1	1	40,24	37,83		
27/6/25 3:00	121,38	97,73	23,66	0,00	1	0	1	1	1									1		1			1	1	36,65	36,36		
27/6/25 4:00	120,38	98,10	22,28	0,00	1	0	1	1	1									1		1			1	1	36,17	36,06		
27/6/25 5:00	121,69	100,97	20,72	0,00	1	0	1	1	1									1		1			1	1	37,18	36,48		
27/6/25 6:00	127,93	107,77	18,98	1,17	1	0	1	1	1									1		1			1	1	38,19	38,29		
27/6/25 7:00	149,54	127,96	15,94	5,64	1	0	1	1	1									1	1	1			1	1	44,68	44,77		
27/6/25 8:00	170,23	147,22	11,72	11,28	1	0	1	1	1		1							1	1	1		1	1	1	48,53	48,53		
27/6/25 9:00	187,37	161,89	9,24	16,24	1	0	1	1	1		1							1	1	1		1	1	1	48,55	48,55		
27/6/25 10:00	196,14	166,25	9,97	19,92	1	0	1	1	1		1				1			1	1	1		1	1	1	48,55	48,55		
27/6/25 11:00	197,64	164,37	11,05	22,23	1	0	1	1	1		1				1			1	1	1		1	1	1	48,55	48,55		
27/6/25 12:00	201,74	163,49	14,98	23,27	1	0	1	1	1		1				1			1	1	1		1	1	1	48,55	48,55		
27/6/25 13:00	208,01	166,83	17,36	23,81	1	0	1	1	1		1				1			1	1	1		1	1	1	48,55	48,55		
27/6/25 14:00	208,95	176,31	9,54	23,10	1	0	1	1	1		1				1			1	1	1		1	1	1	48,55	48,55		
27/6/25 15:00	205,70	177,26	7,32	21,13	1	0	1	1	1		1				1			1	1	1		1	1	1	48,55	48,55		
27/6/25 16:00	207,26	179,16	9,99	18,12	1	0	1	1	1		1				1			1	1	1		1	1	1	48,55	48,55		
27/6/25 17:00	209,89	180,63	15,24	14,02	1	0	1	1	1		1				1			1	1	1		1	1	1	48,55	48,55		
27/6/25 18:00	210,88	180,56	21,44	8,89	1	0	1	1	1		1				1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
27/6/25 19:00	204,96	178,77	23,06	3,14	1	0	1	1	1		1				1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
27/6/25 20:00	197,29	173,71	23,41	0,17	1	0	1	1	1		1				1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
27/6/25 21:00	190,14	164,92	25,22	0,00	1	0	1	1	1		1					1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
27/6/25 22:00	175,51	149,88	25,63	0,00	1	0	1	1	1		1					1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
27/6/25 23:00	160,53	137,10	23,43	0,00	1	0	1	1	1		1							1		1	1	1	1	1	48,21	47,84		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις