

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																				Σάββατο, 28 Ιούνιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
28/6/25 0:00	148,41	124,82	23,59	0,00	1	0	1	1	1		1							1		1		1	1	1	46,95	44,47	
28/6/25 1:00	139,53	114,37	25,16	0,00	1	0	1	1	1									1		1		1	1	1	47,52	41,86	
28/6/25 2:00	132,87	108,07	24,79	0,00	1	0	1	1	1									1				1	1	1	46,31	39,81	
28/6/25 3:00	128,67	103,73	24,93	0,00	1	0	1	1	1									1		1			1	1	44,61	38,60	
28/6/25 4:00	125,81	103,85	21,97	0,00	1	0	1	1	1									1		1			1	1	40,18	37,69	
28/6/25 5:00	126,76	104,48	22,27	0,00	1	0	1	1	1									1		1			1	1	39,75	38,00	
28/6/25 6:00	132,43	109,56	21,74	1,13	1	0	1	1	1									1		1			1	1	41,74	39,70	
28/6/25 7:00	152,30	127,12	19,58	5,60	1	0	1	1	1						1			1		1	1		1	1	45,52	45,61	
28/6/25 8:00	170,42	144,28	15,06	11,08	1	0	1	1	1						1			1		1	1		1	1	48,55	48,55	
28/6/25 9:00	186,21	163,71	6,42	16,09	1	0	1	1	1						1	1		1		1	1		1	1	48,55	48,55	
28/6/25 10:00	194,67	163,95	11,05	19,68	1	0	1	1	1						1	1		1		1	1	1	1	1	48,55	48,55	
28/6/25 11:00	197,59	163,02	12,55	22,02	1	0	1	1	1						1	1		1		1	1	1	1	1	48,55	48,55	
28/6/25 12:00	203,03	168,28	11,28	23,46	1	0	1	1	1						1	1		1		1	1	1	1	1	48,55	48,55	
28/6/25 13:00	207,09	167,33	16,12	23,64	1	0	1	1	1						1	1		1		1	1	1	1	1	48,55	48,55	
28/6/25 14:00	208,31	166,07	19,25	22,99	1	0	1	1	1						1	1		1		1	1	1	1	1	48,55	48,55	
28/6/25 15:00	207,22	166,38	19,75	21,09	1	0	1	1	1						1	1		1		1	1	1	1	1	48,55	48,55	
28/6/25 16:00	209,62	171,16	20,26	18,20	1	0	1	1	1						1	1		4	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/25 17:00	211,50	173,77	23,60	14,14	1	0	1	1	1						1	1		11	1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/25 18:00	213,26	178,29	26,15	8,82	1	0	1	1	1						1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/25 19:00	208,11	179,31	25,81	2,99	1	0	1	1	1						1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/25 20:00	200,31	171,09	29,07	0,15	1	0	1	1	1		1				1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/25 21:00	194,19	162,65	31,54	0,00	1	0	1	1	1		1				1			1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/25 22:00	182,86	151,53	31,34	0,00	1	0	1	1	1		1				1			1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/6/25 23:00	170,72	142,18	28,53	0,00	1	0	1	1	1		1				1			1		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΑΤΜ1 μειωμένη στα 10MW