

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 29 Ιούνιος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
29/6/25 0:00	158,48	130,89	27,59	0,00	1	0	1	1	1									1		1	1	1	1	1	48,54	47,45
29/6/25 1:00	149,23	120,29	28,93	0,00	1	0	1	1										1		1	1	1	1	1	48,55	44,73
29/6/25 2:00	142,14	114,09	28,05	0,00	1	0	1	1	1									1		1		1	1	1	48,40	42,59
29/6/25 3:00	135,58	112,32	23,25	0,00	1	0	1	1	1									1		1		1	1	1	43,06	40,66
29/6/25 4:00	131,23	114,63	16,60	0,00	1	0	1	1	1									1		1		1	1	1	39,33	39,33
29/6/25 5:00	131,23	113,34	17,89	0,00	1	0	1	1	1									1		1		1	1	1	39,35	39,35
29/6/25 6:00	133,83	115,63	17,33	0,87	1	0	1	1	1									1		1		1	1	1	40,13	40,10
29/6/25 7:00	147,67	130,68	12,18	4,81	1	0	1	1	1						1			1		1		1	1	1	44,18	44,23
29/6/25 8:00	161,24	143,22	7,93	10,09	1	0	1	1	1						1			1		1		1	1	1	47,91	47,95
29/6/25 9:00	172,83	152,20	5,72	14,91	1	0	1	1	1						1	1		1		1		1	1	1	48,55	48,55
29/6/25 10:00	180,02	157,65	3,79	18,58	1	0	1	1	1						1	1		1		1		1	1	1	48,55	48,55
29/6/25 11:00	183,03	158,64	3,41	20,98	1	0	1	1	1						1	1		1		1		1	1	1	48,55	48,55
29/6/25 12:00	186,35	162,73	1,24	22,38	1	0	1	1	1						1	1		1		1		1	1	1	48,55	48,55
29/6/25 13:00	192,69	168,58	1,62	22,48	1	0	1	1	1						1	1		1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/6/25 14:00	194,36	170,09	2,70	21,57	1	0	1	1	1						1	1		1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/6/25 15:00	192,73	167,64	5,58	19,51	1	0	1	1	1						1	1		1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/6/25 16:00	193,75	171,26	5,77	16,71	1	0	1	1	1						1	1		1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/6/25 17:00	198,20	176,35	9,05	12,79	1	0	1	1	1						1	1		1		1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/6/25 18:00	202,63	180,29	14,40	7,95	1	0	1	1	1						1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/6/25 19:00	199,52	174,27	22,44	2,81	1	0	1	1	1						1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/6/25 20:00	193,85	167,68	26,00	0,17	1	0	1	1	1						1	1		1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/6/25 21:00	191,52	166,70	24,81	0,00	1	0	1	1	1			1			1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/6/25 22:00	182,13	162,24	19,89	0,00	1	0	1	1	1			1			1			1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/6/25 23:00	170,60	150,21	20,39	0,00	1	0	1	1	1			1						1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

ΑΤΜ1 μειωμένη ικανότητα στα 10MW