

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	Δευτέρα, 30 Ιούνιος 2025		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
30/6/25 0:00	158,12	141,34	16,77	0,00	1		1	1	1		1					1	1	1	1	1	1	1	47,34	47,32	
30/6/25 1:00	147,12	129,81	17,31	0,00	1			1	1		1					1	1	1	1		1	1	44,18	44,13	
30/6/25 2:00	138,94	126,37	12,56	0,00	1		1	1	1							1	1	1	1		1	1	41,43	41,47	
30/6/25 3:00	132,30	125,68	6,62	0,00	1		1	1	1							1	1	1			1	1	39,05	39,04	
30/6/25 4:00	129,04	125,16	3,87	0,00	1		1	1	1							1	1	1			1	1	38,66	38,67	
30/6/25 5:00	128,34	125,51	2,83	0,00	1		1	1	1							1	1	1			1	1	37,26	37,03	
30/6/25 6:00	131,93	128,12	2,59	1,22	1			1	1		1					1	1	1		1	1	1	36,09	36,16	
30/6/25 7:00	150,84	142,65	2,44	5,74	1			1	1		1	1		1		1	1	1		1	1	1	45,09	45,18	
30/6/25 8:00	168,32	155,18	1,62	11,52	1			1	1		1	1		1		1	1	1		1	1	1	48,51	48,53	
30/6/25 9:00	181,33	164,55	0,59	16,19	1			1	1		1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55	
30/6/25 10:00	187,05	166,95	0,27	19,83	1			1	1		1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55	
30/6/25 11:00	188,85	166,25	0,57	22,03	1			1	1		1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55	
30/6/25 12:00	193,61	165,87	4,17	23,57	1			1	1		1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55	
30/6/25 13:00	199,47	170,42	5,18	23,88	1			1	1		1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55	
30/6/25 14:00	199,82	172,84	4,07	22,91	1			1	1		1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55	
30/6/25 15:00	195,85	172,04	2,44	21,36	1			1	1		1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55	
30/6/25 16:00	194,80	173,36	2,78	18,65	1			1	1		1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55	
30/6/25 17:00	197,61	176,42	6,48	14,71	1			1	1		1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55	
30/6/25 18:00	199,04	181,48	8,06	9,51	1		1	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
30/6/25 19:00	193,59	185,65	4,68	3,25	1		1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
30/6/25 20:00	187,53	182,95	4,45	0,13	1		1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
30/6/25 21:00	183,28	178,52	4,75	0,00	1		1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
30/6/25 22:00	170,62	166,27	4,34	0,00	1		1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
30/6/25 23:00	156,98	152,42	4,56	0,00	1		1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	46,56	46,54	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις