

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000		
Η ε π ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025	00:00	17,15	12,40	4,75					1	1		6,02	6,02
	01:00	15,78	11,11	4,67					1	1		5,53	5,53
	02:00	15,01	10,64	4,37					1	1		5,26	5,26
	03:00	14,51	9,89	4,62					1	1		5,08	5,08
	04:00	14,20	10,03	4,17					1	1		4,90	4,90
	05:00	14,00	10,14	3,86					1	1		4,71	4,71
	06:00	14,55	10,56	3,99					1	1		5,10	5,07
	07:00	16,29	11,81	4,48					1	1		5,68	5,68
	08:00	17,55	13,10	4,46		1				1		6,09	6,07
	09:00	18,64	14,82	3,82		1				1		6,74	6,51
	10:00	19,22	15,62	3,60		1				1		5,91	5,81
	11:00	19,71	15,03	4,69		1			1	1		6,25	6,24
	12:00	20,46	15,00	5,47		1			1	1		7,05	6,96
	13:00	21,25	17,01	4,24		1			1	1	2	6,13	5,91
	14:00	21,16	15,97	5,19		1			1	1		7,80	7,40
	15:00	20,77	15,33	5,44		1			1	1		7,38	7,24
	16:00	20,78	15,32	5,46		1			1	1		7,38	7,23
	17:00	21,63	15,40	6,23		1			1	1		7,57	7,56
	18:00	23,16	17,04	6,12		1			1	1		8,23	8,10
	19:00	23,29	17,25	6,03		1			1	1		8,31	8,15
	20:00	23,16	16,68	6,48		1			1	1		8,13	8,09
	21:00	23,25	16,52	6,73		1			1	1		8,15	8,14
	22:00	22,22	16,88	5,34		1			1	1		7,97	7,79
	23:00	20,77	16,05	4,72		1			1	1		7,20	7,19

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Δοκιμαστική λειτουργία της μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης