

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025	00:00	16,56	11,83	4,73					1	1		5,50	5,57
	01:00	15,31	10,77	4,54					1	1		5,36	5,36
	02:00	14,55	10,28	4,27					1	1		5,10	5,09
	03:00	14,00	10,18	3,82					1	1		4,70	4,71
	04:00	13,67	9,96	3,70					1	1		4,36	4,37
	05:00	13,38	9,98	3,39					1	1		4,10	4,09
	06:00	13,80	10,10	3,70					1	1		4,49	4,50
	07:00	15,68	10,94	4,74					1	1		5,47	5,47
	08:00	16,52	11,62	4,90					1	1		5,69	5,78
	09:00	17,39	12,89	4,50			1		1	1		5,32	5,39
	10:00	17,62	13,42	4,20			1		1	1		4,56	4,59
	11:00	17,78	13,17	4,61				1	1	1		5,42	5,34
	12:00	18,66	13,35	5,31				1	1	1		6,21	6,20
	13:00	19,31	13,64	5,67				1		1		6,71	6,71
	14:00	19,05	13,54	5,51			1			1		6,70	6,68
	15:00	18,29	13,02	5,27			1			1		6,41	6,41
	16:00	18,28	13,30	4,98			1			1		6,38	6,39
	17:00	19,16	13,87	5,29			1			1		6,69	6,69
	18:00	21,06	15,10	5,96			1	1		1		7,36	7,36
	19:00	21,47	15,38	6,09			1	1		1		7,52	7,52
	20:00	21,30	15,07	6,23			1	1		1		7,45	7,45
	21:00	21,16	15,23	5,93			1	1		1		7,40	7,41
	22:00	20,04	15,16	4,88			1	1		1		6,67	6,64
	23:00	18,38	14,57	3,81			1	1		1		5,01	5,00

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα ανέμου. Στις 08:00 – 11:10 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης