

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε Υ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025	00:00	16,77	12,73	4,04			1	1		1		4,76	4,78
	01:00	15,51	10,64	4,87				1		1		5,44	5,43
	02:00	14,58	10,03	4,55				1		1		5,11	5,10
	03:00	14,11	9,99	4,11				1		1		4,82	4,82
	04:00	13,85	9,73	4,12				1		1		4,57	4,56
	05:00	13,55	9,76	3,78				1		1		4,26	4,26
	06:00	14,03	10,42	3,61				1		1		4,72	4,72
	07:00	15,88	11,73	4,15				1		1		5,54	5,54
	08:00	17,06	12,82	4,24				1		1		5,96	5,96
	09:00	18,09	14,31	3,78			1	1		1		5,59	5,60
	10:00	18,38	14,89	3,49			1	1		1		4,96	4,96
	11:00	18,40	14,73	3,67			1	1		1		4,97	4,97
	12:00	19,40	14,56	4,84			1	1		1		5,93	5,93
	13:00	19,94	14,88	5,05			1	1		1		6,53	6,52
	14:00	19,67	14,74	4,93			1	1		1		6,31	6,28
	15:00	18,65	14,17	4,47			1	1		1		5,23	5,21
	16:00	18,81	14,26	4,55			1	1		1		5,37	5,37
	17:00	19,88	14,59	5,29			1	1		1		6,40	6,42
	18:00	21,59	15,45	6,14			1	1		1		7,55	7,55
	19:00	22,12	15,95	6,18			1	1		1		7,77	7,74
	20:00	21,82	15,36	6,47			1	1		1		7,65	7,64
	21:00	21,56	15,31	6,26			1	1		1		7,59	7,56
	22:00	20,41	14,92	5,49			1	1		1		7,01	7,00
	23:00	18,92	14,68	4,24			1	1		1		5,55	5,53

Μισθωμένη ισχύς 13 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης