

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025	00:00	17,35	14,53	2,83			1	1		1		3,98	3,98
	01:00	16,06	13,28	2,78		1	1	1		1		3,57	3,55
	02:00	14,85	12,16	2,70				1		1		5,21	5,21
	03:00	14,23	11,75	2,48				1		1		4,93	4,93
	04:00	13,80	11,89	1,91				1		1		4,53	4,51
	05:00	13,56	12,54	1,02				1		1		4,39	4,28
	06:00	14,03	12,88	1,16				1		1		4,97	4,72
	07:00	15,71	15,30	0,41			1	1		1		2,85	2,73
	08:00	16,95	16,64	0,31			1	1		1		3,55	3,49
	09:00	18,13	17,75	0,38			1	1		1		5,28	4,70
	10:00	18,44	17,94	0,50			1	1		1		5,69	5,04
	11:00	18,82	18,03	0,79			1	1		1		6,06	5,39
	12:00	19,39	17,81	1,58			1	1		1		6,57	5,96
	13:00	19,96	17,81	2,15			1	1		1		7,23	6,54
	14:00	20,06	18,10	1,96			1	1		1		7,50	6,68
	15:00	19,44	17,29	2,15			1	1		1		6,42	6,02
	16:00	19,77	17,48	2,29			1	1		1		6,87	6,33
	17:00	20,69	18,52	2,17			1	1		1	1	6,76	6,25
	18:00	22,00	19,51	2,49			1	1		1	2	7,05	6,48
	19:00	22,62	20,46	2,16			1	1		1	3	7,42	6,77
	20:00	22,00	20,05	1,95			1	1		1	4	4,83	4,76
	21:00	21,52	19,54	1,98			1	1		1	3	6,01	5,56
	22:00	19,96	18,01	1,95			1	1		1	2	4,67	4,59
	23:00	18,70	16,22	2,48			1	1		1		5,61	5,32

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Στο διάστημα 01:03 – 01:38 πραγματοποιήθηκε πλύση του υπερπληρωτή της μονάδας G13.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης