

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025	00:00	17,17	14,94	2,24			1	1		1		3,80	3,80
	01:00	15,86	14,23	1,63			1	1		1		3,81	3,76
	02:00	14,80	12,98	1,82			1			1		4,59	4,54
	03:00	14,18	11,50	2,68			1			1		3,92	3,92
	04:00	13,91	11,11	2,80			1			1		3,64	3,65
	05:00	13,47	10,74	2,73			1			1		3,21	3,20
	06:00	13,76	11,29	2,47			1			1		3,45	3,46
	07:00	14,86	12,06	2,81			1			1		4,57	4,56
	08:00	15,83	14,41	1,42			1	1		1		4,17	4,05
	09:00	16,71	16,21	0,51			1	1		1		3,29	3,28
	10:00	17,11	17,01	0,10			1	1		1		3,85	3,69
	11:00	17,61	17,35	0,26			1	1		1		4,45	4,16
	12:00	17,98	17,73	0,26			1	1		1		5,02	4,54
	13:00	18,39	18,06	0,33			1	1		1		5,62	4,96
	14:00	18,13	17,57	0,56			1	1		1		5,19	4,73
	15:00	17,59	17,01	0,58			1	1		1		4,26	4,14
	16:00	17,89	17,54	0,36			1	1		1		4,82	4,45
	17:00	18,97	18,51	0,45			1	1		1		5,76	4,99
	18:00	20,17	19,71	0,47		1	1			1		6,80	5,75
	19:00	20,60	20,16	0,45		1	1			1		7,37	6,22
	20:00	20,36	19,92	0,44		1	1			1		7,13	5,96
	21:00	20,22	19,23	0,99		1	1			1		6,70	5,85
	22:00	19,03	18,10	0,94		1	1			1		4,98	4,67
	23:00	17,85	17,29	0,56		1	1			1		3,52	3,50

Μισθωμένη ισχύς 13 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης