

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000		
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025	00:00	16,18	15,46	0,72		1	1			1		1,83	1,83
	01:00	15,00	14,33	0,68			1			1		1,94	1,95
	02:00	14,09	13,42	0,67			1			1		3,63	3,57
	03:00	13,57	12,66	0,91			1			1		3,32	3,32
	04:00	13,30	12,65	0,65			1			1		3,11	3,04
	05:00	13,06	12,26	0,81			1			1		2,80	2,80
	06:00	13,78	13,42	0,36			1			1		3,53	3,49
	07:00	16,07	15,89	0,19			1	1		1		3,49	3,36
	08:00	17,59	17,55	0,04			1	1		1		4,51	4,12
	09:00	18,86	18,77	0,10			1	1		1	1	6,06	5,10
	10:00	18,77	18,61	0,16		1	1	1			3	4,87	4,37
	11:00	18,84	18,57	0,27		1	1	1			3	4,75	4,35
	12:00	20,55	20,41	0,15		1	1	1			4	5,68	4,94
	13:00	21,57	21,57	0,00		1	1			1	6	3,31	3,20
	14:00	21,49	21,49	0,00		1	1			1	4	3,71	3,51
	15:00	20,02	19,95	0,07		1	1			1	4	2,30	2,30
	16:00	19,69	19,15	0,54		1	1			1	3	3,03	3,04
	17:00	20,35	20,03	0,32		1	1			1	3	3,74	3,66
	18:00	21,49	21,22	0,27		1	1			1	3	5,45	4,80
	19:00	22,10	21,78	0,32		1	1			1	3	6,32	5,39
	20:00	21,85	21,44	0,41		1	1			1	3	5,64	4,97
	21:00	21,70	21,54	0,16		1	1			1	3	4,55	4,18
	22:00	20,28	20,24	0,04		1	1			1	3	2,78	2,76
	23:00	18,27	18,27	0,00		1	1			1	4	2,83	2,79

Μισθωμένη ισχύς 13 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης