

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025	00:00	16,35	16,35	0,01		1	1			1		2,56	2,50
	01:00	15,00	14,80	0,19			1			1		3,30	3,04
	02:00	14,01	12,76	1,25			1			1		3,80	3,76
	03:00	13,56	12,91	0,65			1			1		3,31	3,30
	04:00	13,31	12,38	0,93			1			1		3,04	3,04
	05:00	13,18	11,68	1,50			1			1		2,91	2,91
	06:00	14,17	12,81	1,36			1			1		3,85	3,87
	07:00	15,92	14,72	1,20			1		1	1		4,77	4,51
	08:00	17,60	16,63	0,97			1		1	1		4,21	4,15
	09:00	19,10	17,96	1,14			1		1	1		6,39	5,66
	10:00	19,27	17,65	1,62			1		1	1		6,46	5,85
	11:00	20,22	18,49	1,74			1		1	1	1	7,09	6,41
	12:00	20,91	19,58	1,33			1		1	1	2	5,94	5,41
	13:00	21,80	19,95	1,85			1		1	1	2	7,06	6,31
	14:00	21,29	19,48	1,81			1		1	1	2	6,28	5,81
	15:00	20,75	19,31	1,44			1		1	1	2	5,51	5,24
	16:00	20,68	19,47	1,21			1		1	1	2	5,43	5,17
	17:00	21,54	20,13	1,41			1		1	1	2	6,46	5,98
	18:00	23,09	21,91	1,18			1		1	1	3	7,45	6,61
	19:00	23,52	22,08	1,43			1		1	1	5	5,11	4,86
	20:00	23,27	21,51	1,76			1		1	1	5	4,77	4,67
	21:00	22,84	21,10	1,73			1		1	1	5	4,23	4,21
	22:00	21,14	19,54	1,60			1		1	1	3	4,72	4,56
	23:00	19,32	17,34	1,99			1		1	1	1	5,61	5,22

Μισθωμένη ισχύς 13 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης