

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2025	00:00	17,46	16,27	1,19			1		1	1		4,20	4,10
	01:00	15,91	14,77	1,15			1		1	1		2,53	2,52
	02:00	14,96	13,89	1,07			1		1	1		3,13	3,06
	03:00	14,34	13,45	0,88			1			1		4,15	4,07
	04:00	14,01	13,50	0,52			1			1		3,80	3,75
	05:00	13,63	13,32	0,31			1			1		3,40	3,37
	06:00	14,65	14,41	0,25			1			1		4,47	4,08
	07:00	16,60	16,39	0,21		1	1			1		2,14	2,15
	08:00	18,44	18,34	0,11		1	1			1		4,34	4,00
	09:00	20,12	20,12	0,00		1	1			1		6,80	5,67
	10:00	20,97	20,97	0,00		1	1			1		7,55	6,54
	11:00	21,14	21,13	0,01		1	1			1	1	6,59	5,76
	12:00	21,67	21,65	0,02		1	1			1	2	5,76	4,93
	13:00	22,69	22,54	0,15		1	1			1	2	7,35	6,23
	14:00	22,79	22,33	0,46		1	1			1	2	7,45	6,36
	15:00	22,13	21,96	0,17		1	1			1	2	6,94	5,76
	16:00	21,92	21,90	0,02		1	1			1	2	6,60	5,47
	17:00	22,79	22,79	0,00		1	1			1	2	7,41	6,31
	18:00	24,09	24,09	0,00		1	1			1	4	7,30	6,12
	19:00	23,99	23,99	0,00		1	1			1	4	6,83	5,60
	20:00	23,44	23,44	0,00		1	1			1	4	5,98	5,04
	21:00	23,28	23,28	0,00		1	1			1	4	5,78	4,91
	22:00	21,81	21,81	0,00		1	1			1	4	3,98	3,72
	23:00	20,15	20,15	0,00		1	1			1		6,89	5,79

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Το ΑΠ Άγιοι Πάντες παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας κατά το διάστημα 20:00 με 21:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης