

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2025	00:00	18,07	18,06	0,01		1	1			1		3,97	3,70
	01:00	16,63	16,56	0,07		1	1			1		2,54	2,52
	02:00	15,63	15,31	0,32			1			1		6,31	5,36
	03:00	14,93	14,36	0,57			1			1		5,18	4,66
	04:00	14,69	14,16	0,53			1			1		4,87	4,44
	05:00	14,24	13,50	0,74			1			1		4,08	3,97
	06:00	14,83	12,17	2,66			1			1		4,55	4,55
	07:00	16,77	13,55	3,22			1			1		5,93	5,84
	08:00	18,30	14,52	3,78			1			1	1	6,14	6,07
	09:00	19,62	15,63	3,99			1			1	2	6,18	6,17
	10:00	19,94	17,25	2,70			1			1	4	6,08	5,83
	11:00	20,56	18,33	2,23			1			1	4	5,72	5,46
	12:00	21,62	19,33	2,28			1		1	1	2	6,55	6,13
	13:00	22,70	20,04	2,66			1		1	1	2	7,81	7,17
	14:00	22,16	18,56	3,60			1		1	1	2	7,13	6,74
	15:00	21,34	17,63	3,71			1		1	1	2	5,95	5,91
	16:00	20,94	16,64	4,30			1		1	1	2	6,16	6,09
	17:00	21,61	17,00	4,61			1		1	1	1	7,41	7,10
	18:00	23,03	17,50	5,53			1		1	1	1	7,97	7,70
	19:00	23,06	17,40	5,65			1		1	1	1	7,95	7,75
	20:00	22,55	16,37	6,17			1		1	1		8,00	7,87
	21:00	22,28	15,89	6,39			1	1		1		7,95	7,76
	22:00	20,83	14,54	6,28			1	1		1		7,59	7,28
	23:00	19,23	14,07	5,16			1	1		1		6,04	5,98

Μισθωμένη ισχύς 13 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης