

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2025	00:00	17,46	13,23	4,23			1	1		1		4,97	4,97
	01:00	16,10	11,93	4,17				1		1		5,65	5,65
	02:00	15,19	11,56	3,63				1		1		5,33	5,32
	03:00	14,68	11,13	3,55				1		1		5,14	5,14
	04:00	14,42	10,92	3,50				1		1		5,04	5,04
	05:00	14,08	10,84	3,23				1		1		4,78	4,78
	06:00	14,71	11,23	3,48				1		1		5,14	5,13
	07:00	16,60	12,83	3,77				1		1		5,55	5,55
	08:00	17,84	13,68	4,16			1			1		6,17	6,18
	09:00	18,45	14,02	4,43			1			1		6,45	6,45
	10:00	18,76	14,10	4,66			1			1		6,56	6,56
	11:00	18,92	14,79	4,13			1			1	2	6,22	6,21
	12:00	19,59	15,77	3,82			1			1	2	6,15	6,13
	13:00	20,39	16,79	3,60			1			1	4	5,93	5,92
	14:00	19,96	16,51	3,45			1			1	4	5,59	5,59
	15:00	20,25	17,92	2,33			1		1	1	2	5,34	5,18
	16:00	20,05	18,04	2,01			1		1	1	1	5,76	5,55
	17:00	20,76	17,67	3,08			1		1	1	1	6,30	6,21
	18:00	22,83	19,20	3,63			1		1	1	1	8,06	7,59
	19:00	23,04	19,64	3,39			1		1	1	1	8,17	7,69
	20:00	22,65	18,65	4,00			1		1	1	1	8,09	7,54
	21:00	21,88	17,88	4,00			1		1	1	1	7,90	7,33
	22:00	20,68	16,66	4,02			1		1	1		7,63	7,17
	23:00	19,26	16,15	3,11			1		1	1		5,96	5,89

Μισθωμένη ισχύς 13 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης