

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 12 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 12 Ιουλίου 2025	00:00	17,73	15,33	2,40			1		1	1		4,51	4,49
	01:00	16,34	13,81	2,54			1			1		5,97	5,73
	02:00	15,38	12,79	2,59			1			1		5,17	5,13
	03:00	14,87	12,09	2,77			1			1		4,60	4,60
	04:00	14,42	11,70	2,72			1			1		4,15	4,15
	05:00	14,13	11,52	2,60			1			1		3,87	3,86
	06:00	14,56	11,49	3,07			1			1		4,26	4,27
	07:00	15,49	11,73	3,76			1			1		5,16	5,17
	08:00	16,94	12,59	4,35			1			1		5,92	5,93
	09:00	18,07	13,85	4,22			1			1		6,32	6,32
	10:00	18,49	14,53	3,96			1			1		6,48	6,47
	11:00	19,02	15,19	3,84			1			1	2	6,20	6,17
	12:00	19,99	16,50	3,50			1			1	3	6,20	6,14
	13:00	20,70	17,04	3,66			1			1	3	6,28	6,23
	14:00	20,74	16,67	4,08			1			1	3	6,27	6,26
	15:00	20,21	16,05	4,16			1			1	3	6,07	6,07
	16:00	20,62	16,93	3,69			1		1	1	2	6,17	6,15
	17:00	21,75	17,97	3,78			1		1	1	1	7,46	7,16
	18:00	23,13	18,91	4,22			1		1	1	1	8,14	7,73
	19:00	23,41	18,43	4,98			1		1	1	1	8,05	7,84
	20:00	23,05	17,85	5,21			1		1	1	1	7,97	7,73
	21:00	22,80	17,40	5,41			1		1	1	1	8,07	7,83
	22:00	21,60	16,35	5,25			1		1	1		7,83	7,56
	23:00	20,27	15,08	5,19			1		1	1		6,97	6,87

Μισθωμένη ισχύς 13 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης