

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 13 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 13 Ιουλίου 2025	00:00	18,75	14,60	4,15			1		1	1		5,38	5,38
	01:00	17,44	14,12	3,32			1		1	1		4,48	4,49
	02:00	16,23	12,13	4,10					1	1		5,69	5,69
	03:00	15,59	11,66	3,92					1	1		5,46	5,46
	04:00	15,08	11,49	3,59					1	1		5,28	5,28
	05:00	14,55	10,64	3,91					1	1		5,09	5,09
	06:00	14,91	10,97	3,94					1	1		5,21	5,21
	07:00	15,76	11,77	3,99					1	1		5,51	5,51
	08:00	16,53	12,31	4,23					1	1		5,78	5,78
	09:00	17,42	12,74	4,68			1			1		6,00	6,00
	10:00	17,79	12,86	4,92			1			1		6,22	6,22
	11:00	18,37	13,43	4,95			1			1		6,43	6,43
	12:00	19,03	14,14	4,88			1			1		6,59	6,59
	13:00	19,66	14,94	4,72			1			1	1	6,54	6,54
	14:00	19,68	15,01	4,67			1			1	1	6,54	6,55
	15:00	19,58	14,19	5,38			1			1	1	6,50	6,50
	16:00	20,02	14,46	5,57			1			1	1	6,66	6,66
	17:00	21,64	15,80	5,84			1			1	1	7,23	7,24
	18:00	23,52	16,96	6,56			1		1	1		8,28	8,22
	19:00	23,61	17,13	6,48			1		1	1		8,43	8,27
	20:00	23,04	16,43	6,60			1		1	1		8,15	8,06
	21:00	23,10	16,34	6,75			1		1	1		8,09	8,08
	22:00	22,31	16,06	6,25			1		1	1		7,82	7,82
	23:00	21,03	15,55	5,48			1		1	1		7,35	7,35

Μισθωμένη ισχύς 13 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης