ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2025				
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Η/Ζ (x13)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2025	00:00	19,43	14,73	4,70			1		1	1		6,42	6,41
	01:00	17,84	13,78	4,07			1		1	1		5,32	5,42
	02:00	16,66	12,27	4,39					1	1		5,84	5,84
	03:00	15,92	11,87	4,05					1	1		5,58	5,58
	04:00	15,39	11,46	3,93					1	1		5,39	5,38
	05:00	15,01	10,97	4,04					1	1		5,26	5,25
	06:00	15,27	11,11	4,16					1	1		5,33	5,33
	07:00	16,88	12,75	4,13			1			1		5,80	5,80
	08:00	18,19	13,60	4,59			1			1		6,36	6,36
	09:00	19,21	14,43	4,78			1			1	2	6,73	6,73
	10:00	19,49	14,46	5,02			1			1	2	6,96	6,96
	11:00	19,83	14,34	5,49			1			1	2	7,10	7,09
	12:00	20,74	15,05	5,69			1			1	2	7,46	7,46
	13:00	21,95	15,60	6,35			1			1	2	7,94	7,94
	14:00	22,23	16,00	6,23			1			1	2	8,08	8,08
	15:00	21,71	15,43	6,28			1			1	2	7,86	7,86
	16:00	21,97	15,46	6,50			1			1	2	7,95	7,95
	17:00	22,81	16,12	6,69			1			1	2	8,31	8,29
	18:00	24,35	17,36	6,99			1		1	1	2	7,81	8,12
	19:00	24,71	17,88	6,83			1		1	1	2	7,36	7,85
	20:00	24,27	17,61	6,66			1		1	1	2	7,36	7,85
	21:00	24,48	18,07	6,41			1		1	1	1	7,36	7,85
	22:00	23,13	16,90	6,23			1		1	1		7,36	7,85
	23:00	21,89	16,08	5,81			1		1	1		7,22	7,66

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης της ΑΓ1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης