

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 15 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε Υ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 15 Ιουλίου 2025	00:00	20,16	14,85	5,31			1		1	1		6,35	6,76
	01:00	18,54	14,20	4,34			1	1	1			5,38	5,74
	02:00	17,11	12,39	4,72			1	1	1			5,62	5,99
	03:00	16,21	11,98	4,23			1	1	1			5,32	5,67
	04:00	15,79	11,46	4,33			1	1	1			5,03	5,37
	05:00	15,41	11,40	4,01			1	1	1			4,69	5,01
	06:00	15,77	11,57	4,20			1	1	1			4,97	5,30
	07:00	17,45	12,25	5,21			1	1	1			5,72	6,10
	08:00	19,12	13,67	5,46			1	1	1			6,28	6,68
	09:00	20,61	14,61	6,00			1	1	1			6,79	7,21
	10:00	20,78	14,93	5,86		1	1		1			6,83	7,27
	11:00	21,25	15,53	5,72		1	1		1			7,01	7,42
	12:00	22,26	17,53	4,74		1	1		1		1	7,11	7,41
	13:00	23,55	19,30	4,25	1	1			1		4	6,81	7,04
	14:00	23,72	19,31	4,40	1	1			1		4	6,73	6,93
	15:00	23,09	18,17	4,92	1	1			1		4	6,46	6,81
	16:00	22,94	18,20	4,74	1	1			1		3	6,71	6,99
	17:00	24,04	19,83	4,21	1	1			1		4	6,88	7,08
	18:00	26,05	21,45	4,60	1	1			1		5	6,93	7,16
	19:00	26,23	21,77	4,46	1				1	1	4	7,29	7,78
	20:00	26,22	20,98	5,24	1				1	1	4	7,24	7,71
	21:00	25,98	20,03	5,95			1		1	1	3	7,36	7,85
	22:00	24,51	18,32	6,19			1		1	1	2	7,34	7,81
	23:00	22,91	17,37	5,54			1		1	1		7,35	7,83

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης