

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z (x13)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2025	00:00	20,74	15,63	5,11			1		1	1		6,84	7,15
	01:00	18,99	14,26	4,73			1		1	1		6,24	6,57
	02:00	17,50	12,50	5,01			1			1		5,75	6,13
	03:00	16,63	11,58	5,05			1			1		5,47	5,83
	04:00	16,27	11,64	4,64			1			1		5,34	5,70
	05:00	15,63	11,40	4,23			1			1		5,02	5,35
	06:00	16,00	11,76	4,24			1			1		5,24	5,58
	07:00	17,62	12,76	4,87			1			1		5,75	6,14
	08:00	19,40	14,64	4,76			1		1	1		6,19	6,56
	09:00	20,99	16,13	4,86			1		1	1		7,04	7,31
	10:00	21,49	16,93	4,56			1		1	1		7,19	7,53
	11:00	21,91	18,27	3,64			1		1	1		7,24	7,64
	12:00	22,79	19,13	3,66		1	1			1		7,26	7,73
	13:00	23,88	20,98	2,91		1	1			1		7,36	7,85
	14:00	23,91	21,19	2,72		1	1			1	2	7,34	7,82
	15:00	23,73	21,16	2,57		1	1			1	2	7,32	7,77
	16:00	23,78	21,04	2,75		1	1			1	2	7,33	7,79
	17:00	24,63	21,69	2,94		1	1			1	2	7,36	7,85
	18:00	26,08	23,25	2,83		1	1		1	1	1	7,36	7,85
	19:00	26,37	23,73	2,65		1	1		1	1		7,36	7,85
	20:00	25,65	23,37	2,28		1	1		1	1		7,22	7,64
	21:00	25,38	23,48	1,89	1		1		1	1		7,26	7,67
	22:00	24,11	21,51	2,60	1		1		1	1		6,65	6,62
	23:00	22,55	20,02	2,53	1		1		1	1		4,85	5,03

Μισθωμένη ισχύς 13 MW. Μερική Διαθεσιμότητα του ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ λόγω βλάβης στην ΑΓ1. Το ΑΠ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 17:15 με 21:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης