

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025	00:00	18,21	14,37	3,84				1	1	1	5,88
	01:00	16,51	12,45	4,07			1	1	1		5,79
	02:00	15,54	11,66	3,89			1	1	1		5,13
	03:00	14,70	11,25	3,44			1	1	1		4,27
	04:00	14,37	11,23	3,14			1	1	1		3,94
	05:00	14,09	11,00	3,09			1	1	1		3,68
	06:00	14,40	11,24	3,15			1	1	1		3,91
	07:00	16,34	12,06	4,27			1	1	1		5,58
	08:00	17,97	13,32	4,65			1	1	1		6,28
	09:00	18,87	14,81	4,05			1	1	1		6,60
	10:00	19,44	15,99	3,45		1	1	1	1		6,71
	11:00	19,64	16,50	3,14		1	1		1		6,86
	12:00	20,74	17,15	3,59		1	1		1		7,23
	13:00	21,93	19,28	2,65			1		1	1	7,09
	14:00	21,79	19,02	2,78			1		1	1	7,62
	15:00	21,52	18,31	3,21			1		1	1	7,53
	16:00	21,73	17,43	4,30		1	1		1	1	7,45
	17:00	22,58	17,02	5,56		1	1			1	7,85
	18:00	24,21	19,43	4,78		1	1			1	8,45
	19:00	24,58	19,37	5,21		1	1			1	8,60
	20:00	24,15	18,11	6,04		1	1			1	8,45
	21:00	24,24	18,26	5,98		1	1			1	8,48
	22:00	23,25	17,74	5,51		1	1			1	8,15
	23:00	21,53	16,38	5,15		1	1			1	7,15

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης