

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025	00:00	16,11	10,75	5,37					1	1	5,65	5,65
	01:00	14,94	9,92	5,01					1	1	5,23	5,23
	02:00	14,32	9,64	4,68					1	1	4,96	4,95
	03:00	13,71	9,40	4,31					1	1	4,42	4,42
	04:00	13,41	9,32	4,08					1	1	4,15	4,11
	05:00	13,21	9,72	3,48					1	1	3,53	3,48
	06:00	13,59	10,31	3,28			1			1	3,30	3,30
	07:00	15,22	10,53	4,70			1			1	4,86	4,86
	08:00	16,43	11,00	5,43			1			1	5,82	5,75
	09:00	17,14	11,71	5,43			1			1	6,01	6,00
	10:00	17,01	11,66	5,36			1			1	6,02	5,95
	11:00	17,04	11,64	5,40			1			1	5,96	5,96
	12:00	17,54	11,88	5,67			1			1	6,13	6,13
	13:00	18,47	12,70	5,77			1			1	6,46	6,46
	14:00	18,27	12,61	5,66			1			1	6,38	6,39
	15:00	17,83	12,36	5,47			1			1	6,24	6,24
	16:00	18,22	12,62	5,60			1			1	6,37	6,37
	17:00	19,17	13,33	5,85			1			1	6,70	6,70
	18:00	20,44	14,06	6,38			1			1	7,14	7,15
	19:00	21,32	14,72	6,60			1		1	1	7,49	7,46
	20:00	21,41	14,76	6,65			1		1	1	7,52	7,49
	21:00	21,71	15,44	6,27			1		1	1	7,68	7,60
	22:00	20,54	14,76	5,78			1		1	1	7,07	7,03
	23:00	18,96	13,50	5,46					1	1	6,62	6,63

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης