

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025	00:00	23,38	17,53	5,86			1	1							8,70	8,70
	01:00	21,72	16,51	5,21	1		1								8,12	8,12
	02:00	20,63	16,57	4,06	1		1								7,63	7,22
	03:00	20,00	16,03	3,97	1		1								7,26	7,00
	04:00	19,47	15,86	3,61	1		1								6,81	6,73
	05:00	19,03	16,09	2,94	1		1								6,39	6,29
	06:00	19,30	17,19	2,10	1		1								6,57	6,56
	07:00	21,28	19,10	2,18	1		1								7,81	7,45
	08:00	22,88	20,93	1,95	1		1							2	5,39	8,01
	09:00	24,64	23,23	1,41	1		1							4	3,63	8,62
	10:00	24,62	22,10	2,52		1	1							4	7,81	8,62
	11:00	24,79	21,96	2,83		1	1							4	7,85	8,68
	12:00	25,79	22,73	3,06		1	1							4	8,21	9,02
	13:00	27,64	24,43	3,21		1	1							4	8,87	9,67
	14:00	28,04	25,27	2,77		1	1							5	7,23	9,81
	15:00	28,38	25,67	2,71		1	1							7	6,69	9,93
	16:00	29,21	24,78	4,43		1	1							7	7,55	10,22
	17:00	29,62	25,06	4,55		1	1							7	7,67	10,37
	18:00	30,59	26,43	4,16		1	1							7	7,93	10,71
	19:00	30,84	27,90	2,94		1	1							8	7,69	10,79
	20:00	30,23	27,04	3,19		1	1							8	8,01	10,58
	21:00	30,44	27,20	3,24		1	1							8	8,10	10,65
	22:00	29,38	25,57	3,81		1	1							7	8,07	10,28
	23:00	28,27	22,77	5,50		1	1							3	8,45	9,89

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:30 με 09:30 και 14:50 με 15:05 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης