

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025	00:00	26,28	20,76	5,53	1		1								8,06	9,20
	01:00	23,80	17,69	6,11	1		1								8,74	8,33
	02:00	22,48	16,84	5,64	1		1								8,27	7,87
	03:00	21,30	16,20	5,11	1		1								7,86	7,46
	04:00	20,21	15,29	4,92	1		1								7,40	7,07
	05:00	19,69	14,86	4,83	1		1								6,97	6,89
	06:00	19,95	14,71	5,24	1		1								7,18	6,98
	07:00	21,44	16,71	4,73	1		1								7,89	7,50
	08:00	22,81	17,08	5,72	1		1								8,36	7,98
	09:00	24,03	17,70	6,32	1		1								8,79	8,41
	10:00	24,24	16,65	7,59	1		1								8,87	8,48
	11:00	24,22	16,94	7,28	1		1								8,86	8,48
	12:00	25,55	16,93	8,62	1		1								9,32	8,94
	13:00	26,39	17,45	8,93	1		1								9,62	9,24
	14:00	25,84	16,86	8,98	1		1								9,47	9,04
	15:00	24,77	16,76	8,00	1		1							2	8,40	8,67
	16:00	25,27	17,05	8,22	1		1							2	8,59	8,84
	17:00	25,39	17,16	8,23	1		1							2	8,60	8,89
	18:00	26,18	17,99	8,19	1		1							2	8,89	9,16
	19:00	26,39	19,33	7,06	1		1							2	8,97	9,23
	20:00	26,01	19,27	6,75	1		1							2	8,85	9,10
	21:00	26,29	19,58	6,71	1		1							3	8,73	9,20
	22:00	24,79	18,52	6,27	1		1							2	8,57	8,68
	23:00	23,80	17,57	6,23	1		1								8,72	8,33

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 18:15 με 20:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης