

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025	00:00	21,95	16,09	5,87	1		1								8,21	8,21
	01:00	20,37	14,50	5,86	1		1								7,70	7,70
	02:00	19,19	13,82	5,37	1		1								6,82	6,45
	03:00	18,67	13,26	5,41	1		1								6,33	5,93
	04:00	18,00	13,15	4,85	1		1								5,71	5,26
	05:00	17,87	13,24	4,63	1		1								5,59	5,13
	06:00	18,24	13,23	5,01	1		1								5,89	5,51
	07:00	20,42	13,71	6,71	1		1								7,64	7,15
	08:00	21,73	14,56	7,17	1		1								8,21	8,21
	09:00	22,94	15,46	7,48	1		1								8,59	8,59
	10:00	22,87	16,06	6,82	1		1								8,60	8,60
	11:00	23,07	15,83	7,25	1		1								8,64	8,64
	12:00	23,44	15,91	7,54	1		1								8,77	8,77
	13:00	24,37	16,60	7,77	1		1								9,05	9,05
	14:00	24,51	16,58	7,93	1		1								9,11	9,11
	15:00	24,13	16,39	7,74	1		1								8,98	8,98
	16:00	24,45	16,83	7,62	1		1								9,09	9,09
	17:00	24,72	17,01	7,71	1		1							1	8,99	8,65
	18:00	26,15	18,67	7,48	1		1							2	9,43	9,15
	19:00	26,62	20,07	6,55	1		1							4	9,60	9,32
	20:00	26,31	19,87	6,44	1		1							4	9,65	9,21
	21:00	26,66	19,56	7,10	1		1							3	9,78	9,33
	22:00	25,05	18,22	6,83	1		1							1	10,12	10,12
	23:00	23,51	17,38	6,13	1		1								8,87	8,87

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης