

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025	00:00	21,49	15,31	6,18	1		1								7,41	7,52
	01:00	19,89	13,87	6,02	1		1								6,76	6,96
	02:00	18,45	13,23	5,21	1		1								5,59	5,71
	03:00	17,84	13,13	4,71	1		1								5,03	5,10
	04:00	17,62	13,52	4,10	1		1								4,80	4,88
	05:00	17,39	13,39	4,00	1		1								4,61	4,65
	06:00	17,97	13,88	4,09	1		1								5,11	5,23
	07:00	20,11	15,29	4,82	1		1								6,83	7,04
	08:00	21,59	15,84	5,75	1		1								7,46	7,56
	09:00	22,20	16,40	5,81	1		1								7,62	7,77
	10:00	22,29	16,58	5,71	1		1								7,67	7,80
	11:00	22,74	17,42	5,33	1		1								7,94	7,96
	12:00	23,19	17,78	5,41	1		1							1	7,82	8,12
	13:00	24,47	18,74	5,73		1	1								8,47	8,57
	14:00	24,56	17,82	6,74		1	1								8,51	8,60
	15:00	24,17	16,90	7,27		1	1								8,38	8,46
	16:00	24,74	17,19	7,54		1	1								8,42	8,66
	17:00	25,14	17,70	7,44		1	1								8,60	8,80
	18:00	26,75	19,89	6,86		1	1							2	9,09	9,36
	19:00	27,46	21,60	5,86		1	1							4	9,15	9,61
	20:00	26,90	22,03	4,88		1	1							6	7,28	9,42
	21:00	26,74	20,75	5,99		1	1							5	8,07	9,36
	22:00	25,21	17,86	7,35		1	1							2	8,73	8,82
	23:00	23,88	18,09	5,79		1	1								8,20	8,36

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ2 παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 11:00. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης