

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025	00:00	22,14	17,94	4,20		1	1								7,94	7,75
	01:00	20,64	17,58	3,06		1	1								7,72	7,22
	02:00	19,65	15,99	3,66		1	1								6,27	6,27
	03:00	18,93	14,97	3,96		1	1								5,30	5,55
	04:00	18,53	14,75	3,78		1	1								4,87	5,15
	05:00	18,00	15,31	2,69		1	1								4,27	4,62
	06:00	18,41	16,31	2,11		1	1								4,53	5,03
	07:00	19,84	18,07	1,77		1	1								6,04	6,46
	08:00	21,14	19,06	2,08		1	1								7,20	7,40
	09:00	22,38	19,52	2,86		1	1								7,67	7,83
	10:00	22,65	20,39	2,26		1	1							1	7,76	7,93
	11:00	23,08	21,41	1,67		1	1							2	7,35	8,08
	12:00	24,13	21,80	2,33		1	1							2	7,72	8,45
	13:00	25,30	21,88	3,42		1	1							2	8,08	8,85
	14:00	25,65	22,38	3,27		1	1							3	7,86	8,98
	15:00	25,23	22,46	2,77		1	1							4	7,46	8,83
	16:00	25,58	22,55	3,03		1	1							5	7,19	8,95
	17:00	26,62	23,70	2,92		1	1							5	7,62	9,32
	18:00	27,37	24,89	2,48		1	1							6	7,69	9,58
	19:00	27,91	26,12	1,79		1	1							6	7,73	9,77
	20:00	27,19	25,53	1,66		1	1							6	7,06	9,52
	21:00	27,34	26,17	1,17		1	1							6	7,15	9,57
	22:00	26,47	24,88	1,59		1	1	1						4	4,72	4,72
	23:00	26,02	24,52	1,50		1	1	1							5,81	5,41

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης