

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	H/Z (x15)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025	00:00	24,44	23,01	1,43			1	1							8,57	8,55
	01:00	23,33	21,50	1,83			1	1							7,87	8,17
	02:00	22,24	21,72	0,52		1		1							7,73	7,79
	03:00	21,09	20,85	0,24		1		1							7,38	7,38
	04:00	19,93	19,50	0,43		1		1							6,60	6,55
	05:00	19,07	18,70	0,36		1		1							5,76	5,69
	06:00	18,97	18,73	0,24		1		1							5,62	5,59
	07:00	19,93	19,29	0,63		1		1							6,55	6,55
	08:00	20,36	19,57	0,79		1		1							6,98	6,98
	09:00	20,61	20,33	0,27		1		1							7,14	7,21
	10:00	21,04	21,01	0,03		1		1						2	5,70	6,64
	11:00	21,27	21,07	0,20		1		1						2	4,98	6,88
	12:00	21,99	21,11	0,88		1		1						2	5,93	7,60
	13:00	22,53	21,44	1,09		1		1						3	5,73	7,63
	14:00	22,17	20,38	1,79		1		1						3	5,96	7,27
	15:00	22,34	20,66	1,68		1		1						3	6,15	7,44
	16:00	22,91	21,59	1,33		1		1						3	6,69	8,01
	17:00	23,54	22,62	0,92		1		1						4	6,81	8,13
	18:00	24,72	23,92	0,80		1		1						5	6,84	8,65
	19:00	25,31	24,68	0,63		1		1						5	6,84	8,86
	20:00	25,19	24,87	0,32		1		1						6	6,13	8,77
	21:00	26,22	25,94	0,29		1		1						6	7,10	9,18
	22:00	25,55	25,26	0,30		1		1						6	6,52	8,94
	23:00	24,40	24,15	0,25		1		1						4	5,39	8,54

Μισθωμένη ισχύς 15 MW. Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης