

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500			
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10		Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025	00:00	20,35	15,69	4,65	1			1							7,80	7,80
	01:00	19,12	14,82	4,30	1			1							7,02	7,02
	02:00	18,08	14,64	3,44	1			1							5,99	5,99
	03:00	17,65	13,75	3,91	1			1							5,51	5,51
	04:00	17,39	13,25	4,15	1			1							5,24	5,24
	05:00	17,03	12,90	4,13	1			1							4,91	4,91
	06:00	17,71	13,14	4,56	1			1							5,52	5,52
	07:00	19,43	14,35	5,08	1			1							6,71	6,69
	08:00	20,96	15,81	5,15	1			1							6,98	7,34
	09:00	22,08	18,21	3,87		1		1							6,03	7,73
	10:00	22,57	17,52	5,05		1		1							7,53	7,90
	11:00	22,55	18,21	4,34	1			1							5,99	7,89
	12:00	23,37	18,69	4,69	1			1							7,59	8,18
	13:00	24,67	20,11	4,56	1	1		1							6,19	5,79
	14:00	24,66	19,81	4,85	1	1		1							5,49	5,78
	15:00	23,94	19,60	4,34	1	1		1							5,17	5,06
	16:00	24,39	19,17	5,23		1		1	1						8,66	8,54
	17:00	25,55	20,31	5,24		1		1	1						9,28	8,94
	18:00	27,04	20,17	6,87		1		1	1						9,76	9,47
	19:00	27,66	19,45	8,20		1		1	1						9,96	9,68
	20:00	27,62	19,61	8,00			1	1							10,00	9,67
	21:00	27,65	21,46	6,19			1	1							10,08	9,68
	22:00	26,56	21,76	4,81			1	1							9,75	9,30
	23:00	25,31	20,17	5,14			1	1							9,23	8,86

Το ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 07:00 με 15:45. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 16:30 με 21:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης