

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025	00:00	48,0		1	1	
	01:00	49,0		1	1	
	02:00	46,3		1	1	
	03:00	45,9		1	1	
	04:00	44,1		1	1	
	05:00	42,9		1	1	
	06:00	41,6		1		
	07:00	42,1		1		
	08:00	57,7		1	1	
	09:00	64,5		1	1	
	10:00	64,9		1	1	
	11:00	69,2		1	1	
	12:00	73,2		1	1	
	13:00	82,2		1	1	
	14:00	78,8		1	1	
	15:00	77,8		1	1	
	16:00	74,1		1	1	
	17:00	71,9		1	1	
	18:00	71,0		1	1	
	19:00	77,5		1	1	
	20:00	81,2		1	1	
	21:00	80,5		1	1	
	22:00	75,0		1	1	
	23:00	69,7		1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025	00:00	63,3		1	1	
	01:00	60,6		1	1	
	02:00	59,2		1	1	
	03:00	56,9		1	1	
	04:00	57,2		1	1	
	05:00	56,5		1	1	
	06:00	57,9		1	1	
	07:00	54,9		1		
	08:00	61,2		1		
	09:00	68,2		1	1	
	10:00	69,6		1	1	
	11:00	77,3		1	1	
	12:00	77,8		1	1	
	13:00	85,3		1	1	
	14:00	84,9		1	1	
	15:00	80,2		1	1	
	16:00	83,1		1	1	
	17:00	91,7		1	1	
	18:00	80,0		1	1	
	19:00	84,1		1	1	
	20:00	89,7		1	1	
	21:00	85,1		1	1	
	22:00	79,8		1	1	
	23:00	76,1		1	1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025	00:00	70,8		1	1	
	01:00	68,5		1	1	
	02:00	64,3		1	1	
	03:00	63,7		1	1	
	04:00	62,5		1	1	
	05:00	59,9		1	1	
	06:00	56,1		1		
	07:00	57,2		1		
	08:00	60,0		1		
	09:00	80,2		1	1	
	10:00	77,2		1	1	
	11:00	81,3		1	1	
	12:00	74,4		1	1	
	13:00	109,2		1	1	
	14:00	105,9		1	1	
	15:00	104,4		1	1	
	16:00	91,6		1	1	
	17:00	80,3		1	1	
	18:00	79,7		1	1	
	19:00	89,1		1	1	
	20:00	89,2		1	1	
	21:00	88,3		1	1	
	22:00	85,5		1	1	
	23:00	95,7		1	1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2025	00:00	98,3		1	1	
	01:00	96,7		1	1	
	02:00	92,8		1	1	
	03:00	90,5		1	1	
	04:00	88,5		1	1	
	05:00	88,6		1	1	
	06:00	89,6		1	1	
	07:00	92,9		1	1	
	08:00	93,2	1	1		
	09:00	89,8	1	1		
	10:00	101,3	1	1		
	11:00	103,4	1	1		
	12:00	99,1	1	1		
	13:00	108,1	1	1		
	14:00	114,0	1	1		
	15:00	113,5	1	1		
	16:00	117,9	1	1		
	17:00	120,4	1	1		
	18:00	116,0	1	1		
	19:00	110,7	1	1		
	20:00	116,7	1	1		
	21:00	104,5	1	1		
	22:00	116,7	1	1		
	23:00	111,8	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 28 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 28 Ιουνίου 2025	00:00	107,7	1	1		
	01:00	104,8	1	1		
	02:00	99,9	1	1		
	03:00	99,9	1	1		
	04:00	96,4	1	1		
	05:00	94,3	1	1		
	06:00	94,8	1	1		
	07:00	96,2	1	1		
	08:00	92,9	1	1		
	09:00	75,5	1	1		
	10:00	76,8	1	1		
	11:00	77,0	1	1		
	12:00	71,5	1	1		
	13:00	81,3	1	1		
	14:00	80,4	1	1		
	15:00	78,8	1	1		
	16:00	75,2	1	1		
	17:00	99,7	1	1		
	18:00	95,3	1	1		
	19:00	91,1	1	1		
	20:00	97,2	1	1		
	21:00	77,1	1	1		
	22:00	75,2	1	1		
	23:00	86,9	1	1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 29 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 29 Ιουνίου 2025	00:00	87,1	1	1		
	01:00	83,0	1	1		
	02:00	83,3	1	1		
	03:00	81,8	1	1		
	04:00	79,1	1	1		
	05:00	82,8	1	1		
	06:00	74,6	1	1		
	07:00	77,8	1	1		
	08:00	78,3	1		1	
	09:00	72,8	1		1	
	10:00	93,2	1		1	
	11:00	84,6	1		1	
	12:00	96,0	1		1	
	13:00	89,1	1		1	
	14:00	87,8	1		1	
	15:00	88,1	1		1	
	16:00	84,7	1		1	
	17:00	87,4	1		1	
	18:00	85,6	1		1	
	19:00	85,1	1		1	
	20:00	89,5	1		1	
	21:00	77,9	1		1	
	22:00	87,2	1		1	
	23:00	87,4	1		1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025	00:00	80,7	1		1	
	01:00	78,9	1		1	
	02:00	76,4	1		1	
	03:00	75,7	1		1	
	04:00	74,2	1		1	
	05:00	72,2	1		1	
	06:00	74,2	1		1	
	07:00	72,7	1		1	
	08:00	72,4	1		1	
	09:00	70,1	1		1	
	10:00	79,9	1		1	
	11:00	80,2	1		1	
	12:00	85,0	1		1	
	13:00	80,8	1		1	
	14:00	84,7	1		1	
	15:00	83,4	1		1	
	16:00	79,2	1		1	
	17:00	80,4	1		1	
	18:00	78,8	1		1	
	19:00	83,9	1		1	
	20:00	100,9	1		1	
	21:00	87,8	1		1	
	22:00	69,3	1		1	
	23:00	81,1	1		1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης