

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025	00:00	1,302	1		1	
	01:00	1,162	1		1	
	02:00	1,095	1		1	
	03:00	1,074	1		1	
	04:00	1,038	1		1	
	05:00	1,014	1		1	
	06:00	1,011	1		1	
	07:00	1,071	1		1	
	08:00	1,197	1		1	
	09:00	1,177	1		1	
	10:00	1,212	1		1	
	11:00	1,293	1		1	
	12:00	1,263	1		1	
	13:00	1,270	1		1	
	14:00	1,320	1		1	
	15:00	1,371	1		1	
	16:00	1,354	1		1	
	17:00	1,471	1	1		
	18:00	1,569	1	1		
	19:00	1,758	1		1	
	20:00	1,779	1		1	
	21:00	1,764	1		1	
	22:00	1,665	1		1	
	23:00	1,570	1		1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2025	00:00	1,429	1		1	
	01:00	1,346	1		1	
	02:00	1,269	1		1	
	03:00	1,235	1		1	
	04:00	1,195	1		1	
	05:00	1,111	1		1	
	06:00	1,074	1		1	
	07:00	1,192	1		1	
	08:00	1,325	1		1	
	09:00	1,372	1		1	
	10:00	1,477	1		1	
	11:00	1,464	1		1	
	12:00	1,457	1		1	
	13:00	1,510	1		1	
	14:00	1,490	1		1	
	15:00	1,494	1		1	
	16:00	1,538	1		1	
	17:00	1,685	1		1	
	18:00	1,862	1	1	1	
	19:00	1,933	1	1	1	
	20:00	1,937	1	1	1	
	21:00	1,877	1	1	1	
	22:00	1,818	1	1	1	
	23:00	1,730	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2025	00:00	1,623	1	1		
	01:00	1,467	1	1		
	02:00	1,400	1	1		
	03:00	1,315	1	1		
	04:00	1,263	1	1		
	05:00	1,213	1	1		
	06:00	1,188	1	1		
	07:00	1,315	1	1		
	08:00	1,370	1	1		
	09:00	1,378	1		1	
	10:00	1,336	1		1	
	11:00	1,356	1		1	
	12:00	1,323	1		1	
	13:00	1,307	1		1	
	14:00	1,306	1		1	
	15:00	1,300	1		1	
	16:00	1,345	1		1	
	17:00	1,404	1		1	
	18:00	1,555	1		1	
	19:00	1,646	1		1	
	20:00	1,618	1		1	
	21:00	1,618	1		1	
	22:00	1,503	1		1	
	23:00	1,381	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2025	00:00	1,246	1		1	
	01:00	1,166	1		1	
	02:00	1,097	1		1	
	03:00	0,924	1		1	
	04:00	0,896	1		1	
	05:00	0,854	1		1	
	06:00	0,750	1		1	
	07:00	1,155	1		1	
	08:00	1,241	1		1	
	09:00	1,207	1		1	
	10:00	1,208	1		1	
	11:00	1,175	1		1	
	12:00	1,210	1		1	
	13:00	1,239	1		1	
	14:00	1,225	1		1	
	15:00	1,259	1		1	
	16:00	1,318	1		1	
	17:00	1,360	1		1	
	18:00	1,505	1		1	
	19:00	1,567	1		1	
	20:00	1,589	1		1	
	21:00	1,568	1		1	
	22:00	1,420	1		1	
	23:00	1,311	1		1	

Μερική Διακοπή στις 06:30, λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 12 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 12 Ιουλίου 2025	00:00	1,175	1		1	
	01:00	1,119	1		1	
	02:00	1,080	1		1	
	03:00	1,050	1		1	
	04:00	1,002	1		1	
	05:00	0,937	1		1	
	06:00	0,966	1		1	
	07:00	1,079	1		1	
	08:00	1,177	1		1	
	09:00	1,237	1		1	
	10:00	1,197	1		1	
	11:00	1,197	1		1	
	12:00	1,195	1		1	
	13:00	1,265	1		1	
	14:00	1,212	1		1	
	15:00	1,242	1		1	
	16:00	1,261	1		1	
	17:00	1,345	1		1	
	18:00	1,489	1		1	
	19:00	1,561	1		1	
	20:00	1,590	1		1	
	21:00	1,599	1		1	
	22:00	1,493	1		1	
	23:00	1,344	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 13 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 13 Ιουλίου 2025	00:00	1,214	1		1	
	01:00	1,095	1		1	
	02:00	1,037		1	1	
	03:00	1,021		1	1	
	04:00	1,013		1	1	
	05:00	0,961		1	1	
	06:00	0,944		1	1	
	07:00	1,095		1	1	
	08:00	1,164		1	1	
	09:00	1,159		1	1	
	10:00	1,311		1	1	
	11:00	1,317	1		1	
	12:00	1,339	1		1	
	13:00	1,274	1		1	
	14:00	1,250	1		1	
	15:00	1,215	1		1	
	16:00	1,285	1		1	
	17:00	1,368	1		1	
	18:00	1,523	1		1	
	19:00	1,650	1		1	
	20:00	1,657	1		1	
	21:00	1,614	1		1	
	22:00	1,503	1		1	
	23:00	1,435	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2025	00:00	1,271	1		1	
	01:00	1,163	1		1	
	02:00	1,131	1		1	
	03:00	1,081	1		1	
	04:00	1,036	1		1	
	05:00	1,019	1		1	
	06:00	0,975	1		1	
	07:00	1,111	1		1	
	08:00	1,163	1		1	
	09:00	1,198	1		1	
	10:00	1,219	1		1	
	11:00	1,213	1		1	
	12:00	1,230	1		1	
	13:00	1,228	1		1	
	14:00	1,205	1		1	
	15:00	1,297	1		1	
	16:00	1,336	1		1	
	17:00	1,380	1		1	
	18:00	1,548	1		1	
	19:00	1,625	1		1	
	20:00	1,658	1		1	
	21:00	1,662	1		1	
	22:00	1,566	1		1	
	23:00	1,427	1		1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης