

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2025	00:00	1,244	1	1		
	01:00	1,150	1	1		
	02:00	1,085	1	1		
	03:00	1,033	1	1		
	04:00	0,994	1	1		
	05:00	0,958	1	1		
	06:00	0,962	1	1		
	07:00	1,005	1	1		
	08:00	1,062	1	1		
	09:00	1,117	1	1		
	10:00	1,159	1	1		
	11:00	1,163	1	1		
	12:00	1,146	1	1		
	13:00	1,119	1	1		
	14:00	1,089	1	1		
	15:00	1,109	1	1		
	16:00	1,152	1	1		
	17:00	1,237	1	1		
	18:00	1,427	1	1		
	19:00	1,559	1	1		
	20:00	1,628	1	1		
	21:00	1,631	1	1		
	22:00	1,528	1	1		
	23:00	1,367	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2025	00:00	1,226	1	1		
	01:00	1,147	1	1		
	02:00	1,077	1	1		
	03:00	1,020	1	1		
	04:00	0,976	1	1		
	05:00	0,950	1	1		
	06:00	0,958	1	1		
	07:00	1,003	1	1		
	08:00	1,064	1	1		
	09:00	1,128	1	1		
	10:00	1,178	1	1		
	11:00	1,206	1	1		
	12:00	1,203	1	1		
	13:00	1,179	1	1		
	14:00	1,149	1	1		
	15:00	1,143	1	1		
	16:00	1,197	1	1		
	17:00	1,282	1	1		
	18:00	1,476	1	1		
	19:00	1,606	1	1		
	20:00	1,645	1	1		
	21:00	1,632	1	1		
	22:00	1,525	1	1		
	23:00	1,360	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Η Ρ Α Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2025	00:00	1,260	1	1		
	01:00	1,183	1	1		
	02:00	1,113	1	1		
	03:00	1,056	1	1		
	04:00	1,007	1	1		
	05:00	0,975	1	1		
	06:00	0,976	1	1		
	07:00	1,017	1	1		
	08:00	1,100	1	1		
	09:00	1,186	1	1		
	10:00	1,259	1	1		
	11:00	1,292	1	1		
	12:00	1,288	1	1		
	13:00	1,256	1	1		
	14:00	1,211	1	1		
	15:00	1,201	1	1		
	16:00	1,254	1	1		
	17:00	1,343	1	1		
	18:00	1,531	1	1		
	19:00	1,644	1	1		
	20:00	1,660	1	1		
	21:00	1,632	1	1		
	22:00	1,526	1	1		
	23:00	1,362	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Σάββατο, 19 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 19 Ιουλίου 2025	00:00	1,302	1	1		
	01:00	1,219	1	1		
	02:00	1,144	1	1		
	03:00	1,078	1	1		
	04:00	1,025	1	1		
	05:00	0,991	1	1		
	06:00	0,986	1	1		
	07:00	1,028	1	1		
	08:00	1,119	1	1		
	09:00	1,217	1	1		
	10:00	1,296	1	1		
	11:00	1,330	1	1		
	12:00	1,326	1	1		
	13:00	1,300	1	1		
	14:00	1,249	1	1		
	15:00	1,230	1	1		
	16:00	1,269	1	1		
	17:00	1,362	1	1		
	18:00	1,553	1	1		
	19:00	1,671	1	1		
	20:00	1,691	1	1		
	21:00	1,667	1	1		
	22:00	1,564	1	1		
	23:00	1,397	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Κυριακή, 20 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Η Ρ Α Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 20 Ιουλίου 2025	00:00	1,354	1	1		
	01:00	1,277	1	1		
	02:00	1,201	1	1		
	03:00	1,131	1	1		
	04:00	1,074	1	1		
	05:00	1,039	1	1		
	06:00	1,035	1	1		
	07:00	1,068	1	1		
	08:00	1,148	1	1		
	09:00	1,250	1	1		
	10:00	1,339	1	1		
	11:00	1,381	1	1		
	12:00	1,381	1	1		
	13:00	1,344	1	1		
	14:00	1,290	1	1		
	15:00	1,260	1	1		
	16:00	1,306	1	1		
	17:00	1,412	1	1		
	18:00	1,611	1	1		
	19:00	1,745	1	1	1	
	20:00	1,773	1	1	1	
	21:00	1,752	1	1	1	
	22:00	1,658	1	1		
	23:00	1,499	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Η Ρ Α Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2025	00:00	1,456	1	1		
	01:00	1,373	1	1		
	02:00	1,296	1	1		
	03:00	1,228	1	1		
	04:00	1,174	1	1		
	05:00	1,140	1	1		
	06:00	1,137	1	1		
	07:00	1,164	1	1		
	08:00	1,230	1	1		
	09:00	1,320	1	1		
	10:00	1,397	1	1		
	11:00	1,429	1	1		
	12:00	1,433	1	1		
	13:00	1,411	1	1		
	14:00	1,371	1	1		
	15:00	1,365	1	1		
	16:00	1,412	1	1		
	17:00	1,519	1	1		
	18:00	1,719	1	1	1	
	19:00	1,837	1	1	1	
	20:00	1,850	1	1	1	
	21:00	1,818	1	1	1	
	22:00	1,721	1	1	1	
	23:00	1,550	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Τρίτη, 22 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 22 Ιουλίου 2025	00:00	1,539	1	1		
	01:00	1,441	1	1		
	02:00	1,352	1	1		
	03:00	1,271	1	1		
	04:00	1,203	1	1		
	05:00	1,173	1	1		
	06:00	1,162	1	1		
	07:00	1,192	1	1		
	08:00	1,259	1	1		
	09:00	1,339	1	1		
	10:00	1,403	1	1		
	11:00	1,432	1	1		
	12:00	1,432	1	1		
	13:00	1,410	1	1		
	14:00	1,373	1	1		
	15:00	1,368	1	1		
	16:00	1,410	1	1		
	17:00	1,516	1	1		
	18:00	1,712	1	1	1	
	19:00	1,825	1	1	1	
	20:00	1,829	1	1	1	
	21:00	1,757	1	1	1	
	22:00	1,658	1	1		
	23:00	1,485	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης