

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025	00:00	96	1		1		
	01:00	83	1		1		
	02:00	78	1		1		
	03:00	77	1		1		
	04:00	76	1		1		
	05:00	75	1		1		
	06:00	78	1		1		
	07:00	80	1		1		
	08:00	81	1		1		
	09:00	86	1		1		
	10:00	84	1		1		
	11:00	93	1		1		
	12:00	111	1			1	
	13:00	117	1			1	
	14:00	111	1			1	
	15:00	109	1			1	
	16:00	107	1			1	
	17:00	109	1			1	
	18:00	107	1			1	
	19:00	106	1			1	
	20:00	115	1			1	
	21:00	113	1			1	
	22:00	114	1			1	
	23:00	118	1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025	00:00	110	1			1	
	01:00	100	1			1	
	02:00	103	1			1	
	03:00	94	1			1	
	04:00	88	1			1	
	05:00	88	1			1	
	06:00	90	1		1		
	07:00	96	1		1		
	08:00	98	1		1		
	09:00	101	1		1		
	10:00	93	1		1		
	11:00	95			1	1	
	12:00	94			1	1	
	13:00	109			1	1	
	14:00	115			1	1	
	15:00	113	1			1	
	16:00	106	1			1	
	17:00	102	1			1	
	18:00	95	1			1	
	19:00	100	1			1	
	20:00	108	1			1	
	21:00	103	1			1	
	22:00	106	1			1	
	23:00	103	1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025	00:00	98			1	1	
	01:00	92			1	1	
	02:00	87			1	1	
	03:00	89			1	1	
	04:00	83			1	1	
	05:00	78			1	1	
	06:00	76	1		1	1	
	07:00	82	1		1		
	08:00	83	1		1		
	09:00	93	1		1		
	10:00	106	1			1	
	11:00	98	1			1	
	12:00	91	1			1	
	13:00	98	1			1	
	14:00	100	1			1	
	15:00	101	1			1	
	16:00	111	1			1	
	17:00	105	1			1	
	18:00	106	1			1	
	19:00	100	1			1	
	20:00	103	1			1	
	21:00	107	1			1	
	22:00	97	1		1	1	
	23:00	96	1		1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025	00:00	87	1		1		
	01:00	83	1		1		
	02:00	79	1		1		
	03:00	82	1		1		
	04:00	83	1		1		
	05:00	75	1		1		
	06:00	74	1		1		
	07:00	78			1	1	
	08:00	89			1	1	
	09:00	97			1	1	
	10:00	94			1	1	
	11:00	89			1	1	
	12:00	97			1	1	
	13:00	95			1	1	
	14:00	97			1	1	
	15:00	110			1	1	
	16:00	100			1	1	
	17:00	95			1	1	
	18:00	90			1	1	
	19:00	93			1	1	
	20:00	103			1	1	
	21:00	100			1	1	
	22:00	97	1		1		
	23:00	92	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025	00:00	87	1		1		
	01:00	90	1		1		
	02:00	85	1		1		
	03:00	88	1		1		
	04:00	83	1		1		
	05:00	81	1		1		
	06:00	79			1	1	
	07:00	82			1	1	
	08:00	84			1	1	
	09:00	92			1	1	
	10:00	99	1			1	
	11:00	98	1			1	
	12:00	102	1			1	
	13:00	103	1			1	
	14:00	108	1			1	
	15:00	98	1			1	
	16:00	96	1			1	
	17:00	93	1			1	
	18:00	93	1			1	
	19:00	98	1			1	
	20:00	106	1			1	
	21:00	95	1			1	
	22:00	94	1		1		
	23:00	89	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025	00:00	90	1		1		
	01:00	89	1		1		
	02:00	82	1		1		
	03:00	79	1		1		
	04:00	81	1		1		
	05:00	83	1		1		
	06:00	80			1	1	
	07:00	83			1	1	
	08:00	84			1	1	
	09:00	92			1	1	
	10:00	95			1	1	
	11:00	101			1	1	
	12:00	113	1			1	
	13:00	104	1			1	
	14:00	98	1			1	
	15:00	99	1			1	
	16:00	103	1			1	
	17:00	100	1			1	
	18:00	99	1			1	
	19:00	105	1			1	
	20:00	93	1			1	
	21:00	99	1			1	
	22:00	103	1		1		
	23:00	101	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2025	00:00	93	1		1		
	01:00	102	1		1		
	02:00	94	1		1		
	03:00	88	1		1		
	04:00	84	1		1		
	05:00	85	1		1		
	06:00	86	1		1		
	07:00	88			1	1	
	08:00	88			1	1	
	09:00	97			1	1	
	10:00	107			1	1	
	11:00	108	1		1	1	
	12:00	121	1			1	
	13:00	115	1			1	
	14:00	107	1			1	
	15:00	103	1			1	
	16:00	107	1			1	
	17:00	105	1		1		
	18:00	110	1		1		
	19:00	114			1	1	
	20:00	99			1	1	
	21:00	100	1		1		
	22:00	109	1		1		
	23:00	109	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης