

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025	00:00	75	1		1		
	01:00	69	1		1		
	02:00	66	1		1		
	03:00	64	1		1		
	04:00	64	1		1		
	05:00	62	1		1		
	06:00	65	1		1		
	07:00	70	1		1		
	08:00	77		1		1	
	09:00	87		1		1	
	10:00	83		1		1	
	11:00	87		1		1	
	12:00	94		1		1	
	13:00	91		1		1	
	14:00	89		1		1	
	15:00	89		1	1	1	
	16:00	108		1	1	1	
	17:00	101		1	1	1	
	18:00	93		1	1	1	
	19:00	94		1	1	1	
	20:00	95		1	1	1	
	21:00	95		1	1	1	
	22:00	88		1	1	1	
	23:00	88		1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025	00:00	91		1		1	
	01:00	81		1		1	
	02:00	75		1		1	
	03:00	71		1		1	
	04:00	68		1		1	
	05:00	70		1		1	
	06:00	69		1		1	
	07:00	71		1		1	
	08:00	77			1	1	
	09:00	88			1	1	
	10:00	88			1	1	
	11:00	85			1	1	
	12:00	89			1	1	
	13:00	95			1	1	
	14:00	98			1	1	
	15:00	103	1	1	1		
	16:00	102	1	1	1		
	17:00	108	1	1	1		
	18:00	107	1	1	1		
	19:00	92	1	1	1		
	20:00	85	1	1		1	
	21:00	92	1			1	
	22:00	91	1		1		
	23:00	88	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 21 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 21 Ιουνίου 2025	00:00	85	1		1		
	01:00	82	1		1		
	02:00	80	1		1		
	03:00	78	1		1		
	04:00	86	1		1		
	05:00	76	1		1		
	06:00	73	1		1		
	07:00	78	1		1		
	08:00	82		1		1	
	09:00	86		1		1	
	10:00	89		1		1	
	11:00	96		1		1	
	12:00	102	1			1	
	13:00	99	1			1	
	14:00	91	1		1	1	
	15:00	96			1	1	
	16:00	97			1	1	
	17:00	94			1	1	
	18:00	100			1	1	
	19:00	104			1	1	
	20:00	94			1	1	
	21:00	92			1	1	
	22:00	96			1	1	
	23:00	93			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025	00:00	84	1		1		
	01:00	81	1		1		
	02:00	77	1		1		
	03:00	76	1		1		
	04:00	75	1		1		
	05:00	83	1		1		
	06:00	74	1		1		
	07:00	74	1		1		
	08:00	78	1		1		
	09:00	81	1		1		
	10:00	83	1		1		
	11:00	84	1	1			
	12:00	85	1	1			
	13:00	99	1			1	
	14:00	85	1			1	
	15:00	84	1			1	
	16:00	82	1			1	
	17:00	78	1			1	
	18:00	80	1			1	
	19:00	79		1		1	
	20:00	74		1		1	
	21:00	78		1		1	
	22:00	90		1		1	
	23:00	83	1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025	00:00	75	1	1			
	01:00	71	1	1			
	02:00	67	1	1			
	03:00	63	1	1			
	04:00	61	1	1			
	05:00	62	1	1			
	06:00	67	1	1			
	07:00	68		1		1	
	08:00	71		1		1	
	09:00	80		1		1	
	10:00	76		1		1	
	11:00	79		1		1	
	12:00	95		1		1	
	13:00	88		1		1	
	14:00	78		1		1	
	15:00	79		1		1	
	16:00	78		1		1	
	17:00	77		1		1	
	18:00	78		1		1	
	19:00	82		1		1	
	20:00	82		1		1	
	21:00	95		1		1	
	22:00	81		1		1	
	23:00	80		1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025	00:00	72		1		1	
	01:00	70		1		1	
	02:00	68		1		1	
	03:00	68		1		1	
	04:00	65		1		1	
	05:00	62		1		1	
	06:00	64		1		1	
	07:00	66		1		1	
	08:00	68	1		1		
	09:00	73	1		1		
	10:00	75	1		1		
	11:00	82	1		1		
	12:00	101	1		1		
	13:00	90	1		1		
	14:00	87	1		1		
	15:00	83	1		1		
	16:00	83	1		1		
	17:00	87	1		1		
	18:00	87	1		1		
	19:00	81			1	1	
	20:00	92			1	1	
	21:00	90			1	1	
	22:00	82	1			1	
	23:00	80	1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025	00:00	77	1			1	
	01:00	78	1			1	
	02:00	74	1		1		
	03:00	71	1		1		
	04:00	70	1		1		
	05:00	68	1		1		
	06:00	68	1		1		
	07:00	79	1	1		1	
	08:00	102	1	1		1	
	09:00	95	1			1	
	10:00	102	1			1	
	11:00	111	1			1	
	12:00	118	1			1	
	13:00	110	1			1	
	14:00	115	1			1	
	15:00	118	1			1	
	16:00	120	1			1	
	17:00	115	1			1	
	18:00	111	1			1	
	19:00	110	1			1	
	20:00	107	1			1	
	21:00	107	1			1	
	22:00	108	1			1	
	23:00	111	1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης