

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025	00:00	94	1		1		
	01:00	89	1		1		
	02:00	84	1		1		
	03:00	82	1		1		
	04:00	80	1		1		
	05:00	78	1		1		
	06:00	79	1		1		
	07:00	85	1		1		
	08:00	93	1		1		
	09:00	96	1		1		
	10:00	96	1		1		
	11:00	99	1		1		
	12:00	101	1		1		
	13:00	98	1		1		
	14:00	98	1		1		
	15:00	102	1		1		
	16:00	105	1		1		
	17:00	104	1		1		
	18:00	103	1		1		
	19:00	102	1		1		
	20:00	96	1		1		
	21:00	94	1		1		
	22:00	93	1		1		
	23:00	91	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025	00:00	97	1		1		
	01:00	91	1		1		
	02:00	87	1		1		
	03:00	84	1		1		
	04:00	82	1		1		
	05:00	81	1		1		
	06:00	81	1		1		
	07:00	86	1		1		
	08:00	93	1		1		
	09:00	94	1		1		
	10:00	95	1		1		
	11:00	97	1		1		
	12:00	96	1		1		
	13:00	95	1		1		
	14:00	95	1		1		
	15:00	99	1		1		
	16:00	103	1		1		
	17:00	103	1		1		
	18:00	102	1		1		
	19:00	104	1		1		
	20:00	102	1		1		
	21:00	99	1		1		
	22:00	98	1		1		
	23:00	95	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025	00:00	95	1		1		
	01:00	90	1		1		
	02:00	86	1		1		
	03:00	82	1		1		
	04:00	80	1		1		
	05:00	79	1		1		
	06:00	80	1		1		
	07:00	81	1		1		
	08:00	86	1		1		
	09:00	93	1		1		
	10:00	100	1		1		
	11:00	102	1		1		
	12:00	103	1		1		
	13:00	103	1		1		
	14:00	104	1		1		
	15:00	104	1		1		
	16:00	105	1		1		
	17:00	104	1		1		
	18:00	104	1		1		
	19:00	105	1		1		
	20:00	102	1		1		
	21:00	95	1		1		
	22:00	93	1		1		
	23:00	93	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025	00:00	96	1		1		
	01:00	91	1		1		
	02:00	87	1		1		
	03:00	83	1		1		
	04:00	81	1		1		
	05:00	80	1		1		
	06:00	81	1		1		
	07:00	82	1		1		
	08:00	87	1		1		
	09:00	94	1		1		
	10:00	101	1		1		
	11:00	103	1		1		
	12:00	104	1		1		
	13:00	104	1		1		
	14:00	105	1		1		
	15:00	105	1		1		
	16:00	106	1		1		
	17:00	105	1		1		
	18:00	105	1		1		
	19:00	106	1		1		
	20:00	103	1		1		
	21:00	96	1		1		
	22:00	94	1		1		
	23:00	94	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025	00:00	97	1		1		
	01:00	92	1		1		
	02:00	87	1		1		
	03:00	83	1		1		
	04:00	81	1		1		
	05:00	81	1		1		
	06:00	82	1		1		
	07:00	83	1		1		
	08:00	88	1		1		
	09:00	95	1		1		
	10:00	102	1		1		
	11:00	104	1		1		
	12:00	105	1		1		
	13:00	105	1		1		
	14:00	106	1		1		
	15:00	106	1		1		
	16:00	107	1		1		
	17:00	106	1		1		
	18:00	106	1		1		
	19:00	107	1		1		
	20:00	104	1		1		
	21:00	97	1		1		
	22:00	95	1		1		
	23:00	95	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2025	00:00	98	1		1		
	01:00	92	1		1		
	02:00	88	1		1		
	03:00	84	1		1		
	04:00	82	1		1		
	05:00	81	1		1		
	06:00	83	1		1		
	07:00	83	1		1		
	08:00	89	1		1		
	09:00	96	1		1		
	10:00	103	1		1		
	11:00	105	1		1		
	12:00	106	1		1		
	13:00	106	1		1		
	14:00	107	1		1		
	15:00	107	1		1		
	16:00	109	1		1		
	17:00	107	1		1		
	18:00	107	1		1		
	19:00	108	1		1		
	20:00	105	1		1		
	21:00	98	1		1		
	22:00	96	1		1		
	23:00	96	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2025	00:00	99	1		1		
	01:00	93	1		1		
	02:00	89	1		1		
	03:00	85	1		1		
	04:00	83	1		1		
	05:00	82	1		1		
	06:00	83	1		1		
	07:00	84	1		1		
	08:00	90	1		1		
	09:00	97	1		1		
	10:00	104	1		1		
	11:00	106	1		1		
	12:00	107	1		1		
	13:00	107	1		1		
	14:00	108	1		1		
	15:00	108	1		1		
	16:00	110	1		1		
	17:00	108	1		1		
	18:00	108	1		1		
	19:00	109	1		1		
	20:00	106	1		1		
	21:00	99	1		1		
	22:00	97	1		1		
	23:00	97	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης