

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025	00:00	0,156				1		
	01:00	0,144				1		
	02:00	0,159				1		
	03:00	0,162				1		
	04:00	0,172				1		
	05:00	0,169				1		
	06:00	0,171				1		
	07:00	0,192	1			1		
	08:00	0,213	1			1		
	09:00	0,227	1			1		
	10:00	0,244	1			1		
	11:00	0,246			1	1		
	12:00	0,251			1	1		
	13:00	0,258			1	1		
	14:00	0,238			1	1		
	15:00	0,225			1	1		
	16:00	0,233		1		1		
	17:00	0,261	1	1		1		
	18:00	0,268	1	1		1		
	19:00	0,288	1	1		1		
	20:00	0,279	1	1		1		
	21:00	0,269	1	1		1		
	22:00	0,250	1	1		1		
	23:00	0,204		1		1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025	00:00	0,189		1		1		
	01:00	0,159		1		1		
	02:00	0,130				1		
	03:00	0,127				1		
	04:00	0,133				1		
	05:00	0,131				1		
	06:00	0,135				1		
	07:00	0,163				1		
	08:00	0,187	1			1		
	09:00	0,239	1			1		
	10:00	0,264	1			1		
	11:00	0,251		1		1		
	12:00	0,240		1		1		
	13:00	0,235		1		1		
	14:00	0,231		1		1		
	15:00	0,245		1		1		
	16:00	0,224		1		1		
	17:00	0,254		1		1		
	18:00	0,296	1		1	1		
	19:00	0,308	1		1	1		
	20:00	0,302	1		1	1		
	21:00	0,283	1		1	1		
	22:00	0,263	1		1	1		
	23:00	0,233	1		1	1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025	00:00	0,196			1	1		
	01:00	0,173			1	1		
	02:00	0,166				1		
	03:00	0,162				1		
	04:00	0,153				1		
	05:00	0,140				1		
	06:00	0,150				1		
	07:00	0,173		1		1		
	08:00	0,204		1		1		
	09:00	0,260	1	1		1		
	10:00	0,274	1	1		1		
	11:00	0,270	1	1		1		
	12:00	0,276	1	1		1		
	13:00	0,259	1	1		1		
	14:00	0,254	1	1		1		
	15:00	0,260	1	1		1		
	16:00	0,242	1	1		1		
	17:00	0,255		1		1		
	18:00	0,302		1	1	1		
	19:00	0,322	1		1	1		
	20:00	0,322	1		1	1		
	21:00	0,279	1		1	1		
	22:00	0,266	1		1	1		
	23:00	0,229			1	1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025	00:00	0,214			1	1		
	01:00	0,187			1	1		
	02:00	0,182				1		
	03:00	0,175				1		
	04:00	0,183				1		
	05:00	0,183				1		
	06:00	0,193	1			1		
	07:00	0,212	1			1		
	08:00	0,228	1			1		
	09:00	0,261	1		1	1		
	10:00	0,264	1		1	1		
	11:00	0,273	1		1	1		
	12:00	0,268	1		1	1		
	13:00	0,266	1		1	1		
	14:00	0,255	1		1	1		
	15:00	0,244			1	1		
	16:00	0,261	1	1		1		
	17:00	0,259	1	1		1		
	18:00	0,299	1	1		1		
	19:00	0,317	1	1	1	1		
	20:00	0,324	1	1	1	1		
	21:00	0,304	1	1		1		
	22:00	0,274	1	1		1		
	23:00	0,238	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025	00:00	0,210	1			1		
	01:00	0,176	1			1		
	02:00	0,176				1		
	03:00	0,166				1		
	04:00	0,169				1		
	05:00	0,179				1		
	06:00	0,182		1		1		
	07:00	0,208		1		1		
	08:00	0,240		1		1		
	09:00	0,264	1	1		1		
	10:00	0,278	1	1		1		
	11:00	0,283	1	1		1		
	12:00	0,277	1	1		1		
	13:00	0,289	1	1		1		
	14:00	0,280		1	1	1		
	15:00	0,281		1	1	1		
	16:00	0,265	1	1	1	1		
	17:00	0,291	1	1	1	1		
	18:00	0,326	1	1	1	1		
	19:00	0,337	1	1	1	1		
	20:00	0,319	1	1	1	1		
	21:00	0,311	1	1	1	1		
	22:00	0,290		1	1	1		
	23:00	0,251		1	1	1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025	00:00	0,215			1	1		
	01:00	0,198			1	1		
	02:00	0,183				1		
	03:00	0,176				1		
	04:00	0,186				1		
	05:00	0,186				1		
	06:00	0,186				1		
	07:00	0,213	1			1		
	08:00	0,252	1			1		
	09:00	0,261	1	1		1		
	10:00	0,283	1	1		1		
	11:00	0,289	1	1		1		
	12:00	0,267	1	1		1		
	13:00	0,245			1	1		
	14:00	0,241			1	1		
	15:00	0,268	1		1	1		
	16:00	0,267	1		1	1		
	17:00	0,282	1		1	1	1	
	18:00	0,295	1	1			1	
	19:00	0,303	1	1			1	
	20:00	0,318	1	1			1	
	21:00	0,331	1	1			1	
	22:00	0,308	1	1			1	
	23:00	0,270	1	1			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2025	00:00	0,245		1		1		
	01:00	0,223		1		1		
	02:00	0,214		1		1		
	03:00	0,198		1		1		
	04:00	0,212		1		1		
	05:00	0,199		1		1		
	06:00	0,205		1		1		
	07:00	0,212		1		1		
	08:00	0,253		1		1		
	09:00	0,285	1	1		1		
	10:00	0,302	1	1		1		
	11:00	0,318	1	1		1		
	12:00	0,296	1	1		1		
	13:00	0,275	1	1		1		
	14:00	0,291	1	1			1	
	15:00	0,296	1		1		1	
	16:00	0,285	1		1		1	
	17:00	0,312	1		1		1	
	18:00	0,333	1	1	1		1	
	19:00	0,333	1	1	1		1	
	20:00	0,336	1	1	1		1	
	21:00	0,340	1	1	1		1	
	22:00	0,326	1	1	1		1	
	23:00	0,298		1	1		1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης