

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025	00:00	0,158	1			1		
	01:00	0,144	1			1		
	02:00	0,150	1			1		
	03:00	0,151	1			1		
	04:00	0,158	1			1		
	05:00	0,155	1			1		
	06:00	0,158	1			1		
	07:00	0,172	1			1		
	08:00	0,184	1			1		
	09:00	0,199	1			1		
	10:00	0,203	1			1		
	11:00	0,213	1			1		
	12:00	0,211	1			1		
	13:00	0,218	1			1		
	14:00	0,220	1			1		
	15:00	0,224	1			1		
	16:00	0,228	1			1		
	17:00	0,238	1			1		
	18:00	0,254	1			1		
	19:00	0,259	1			1		
	20:00	0,262	1			1		
	21:00	0,256	1			1		
	22:00	0,239	1			1		
	23:00	0,212	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025	00:00	0,161	1			1		
	01:00	0,150	1			1		
	02:00	0,152	1			1		
	03:00	0,154	1			1		
	04:00	0,161	1			1		
	05:00	0,160	1			1		
	06:00	0,164	1			1		
	07:00	0,175	1			1		
	08:00	0,184	1			1		
	09:00	0,198	1			1		
	10:00	0,201	1			1		
	11:00	0,211	1			1		
	12:00	0,210	1			1		
	13:00	0,216	1			1		
	14:00	0,216	1			1		
	15:00	0,220	1			1		
	16:00	0,220	1			1		
	17:00	0,226	1			1		
	18:00	0,235	1			1		
	19:00	0,236	1			1		
	20:00	0,231	1			1		
	21:00	0,212	1			1		
	22:00	0,198	1			1		
	23:00	0,179	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025	00:00	0,149	1			1		
	01:00	0,135	1			1		
	02:00	0,134	1			1		
	03:00	0,133	1			1		
	04:00	0,137	1			1		
	05:00	0,136	1			1		
	06:00	0,138	1			1		
	07:00	0,157	1			1		
	08:00	0,172	1			1		
	09:00	0,192	1			1		
	10:00	0,202	1			1		
	11:00	0,210	1			1		
	12:00	0,210	1			1		
	13:00	0,213	1			1		
	14:00	0,211	1			1		
	15:00	0,211	1			1		
	16:00	0,208	1			1		
	17:00	0,211	1			1		
	18:00	0,215	1			1		
	19:00	0,212	1			1		
	20:00	0,202	1			1		
	21:00	0,178	1			1		
	22:00	0,165	1			1		
	23:00	0,152	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025	00:00	0,158	1			1		
	01:00	0,145	1			1		
	02:00	0,141	1			1		
	03:00	0,139	1			1		
	04:00	0,142	1			1		
	05:00	0,140	1			1		
	06:00	0,141	1			1		
	07:00	0,162	1			1		
	08:00	0,182	1			1		
	09:00	0,204	1			1		
	10:00	0,196	1			1		
	11:00	0,213	1			1		
	12:00	0,224	1			1		
	13:00	0,224	1			1		
	14:00	0,220	1			1		
	15:00	0,218	1			1		
	16:00	0,216	1			1		
	17:00	0,216	1			1		
	18:00	0,222	1			1		
	19:00	0,216	1			1		
	20:00	0,201	1			1		
	21:00	0,176	1			1		
	22:00	0,170	1			1		
	23:00	0,156	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025	00:00	0,147	1			1		
	01:00	0,150	1			1		
	02:00	0,146	1			1		
	03:00	0,145	1			1		
	04:00	0,147	1			1		
	05:00	0,145	1			1		
	06:00	0,146	1			1		
	07:00	0,167	1			1		
	08:00	0,193	1			1		
	09:00	0,214	1			1		
	10:00	0,217	1			1		
	11:00	0,231	1			1		
	12:00	0,240	1			1		
	13:00	0,241	1			1		
	14:00	0,219	1			1		
	15:00	0,238	1			1		
	16:00	0,234	1			1		
	17:00	0,234	1			1		
	18:00	0,237	1			1		
	19:00	0,229	1			1		
	20:00	0,214	1			1		
	21:00	0,188	1			1		
	22:00	0,177	1			1		
	23:00	0,162	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2025	00:00	0,177	1			1		
	01:00	0,172	1			1		
	02:00	0,166	1			1		
	03:00	0,161	1			1		
	04:00	0,161	1			1		
	05:00	0,159	1			1		
	06:00	0,159	1			1		
	07:00	0,182	1			1		
	08:00	0,212	1			1		
	09:00	0,234	1			1		
	10:00	0,241	1			1		
	11:00	0,256	1			1		
	12:00	0,260	1			1		
	13:00	0,263	1			1		
	14:00	0,247	1			1		
	15:00	0,260	1			1		
	16:00	0,255	1			1		
	17:00	0,255	1			1		
	18:00	0,256	1			1		
	19:00	0,248	1			1		
	20:00	0,226	1			1		
	21:00	0,197	1			1		
	22:00	0,185	1			1		
	23:00	0,168	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ			Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2025	00:00	0,200	1			1		
	01:00	0,191	1			1		
	02:00	0,187	1			1		
	03:00	0,182	1			1		
	04:00	0,182	1			1		
	05:00	0,179	1			1		
	06:00	0,178	1			1		
	07:00	0,205	1			1		
	08:00	0,230	1			1		
	09:00	0,249	1			1		
	10:00	0,256	1			1		
	11:00	0,268	1			1		
	12:00	0,272	1			1		
	13:00	0,274	1			1		
	14:00	0,263	1			1		
	15:00	0,270	1			1		
	16:00	0,263	1			1		
	17:00	0,259	1			1		
	18:00	0,258	1			1		
	19:00	0,250	1			1		
	20:00	0,232	1			1		
	21:00	0,211	1			1		
	22:00	0,200	1			1		
	23:00	0,183	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης