

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025	00:00	171				1	1		
	01:00	156				1	1		
	02:00	149				1	1		
	03:00	146				1	1		
	04:00	142				1	1		
	05:00	145				1	1		
	06:00	144				1	1		
	07:00	146				1	1		
	08:00	173				1	1		
	09:00	182				1	1		
	10:00	182				1	1		
	11:00	191				1	1		
	12:00	199				1	1		
	13:00	212				1	1		
	14:00	198				1	1		
	15:00	204				1	1		
	16:00	191				1	1		
	17:00	197				1	1		
	18:00	199				1	1		
	19:00	233				1	1		
	20:00	220				1	1		
	21:00	228				1	1		
	22:00	221				1	1		
	23:00	210				1	1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025	00:00	175				1	1		
	01:00	161				1	1		
	02:00	149				1	1		
	03:00	144				1	1		
	04:00	143				1	1		
	05:00	153				1	1		
	06:00	137				1	1		
	07:00	151				1	1		
	08:00	179				1	1		
	09:00	192				1	1		
	10:00	197				1	1		
	11:00	200				1	1		
	12:00	211				1	1		
	13:00	222				1	1		
	14:00	208				1	1		
	15:00	207				1	1		
	16:00	196				1	1		
	17:00	175				1	1		
	18:00	190				1	1		
	19:00	19				1	1		
	20:00	136				1	1		
	21:00	233				1	1		
	22:00	220				1	1		
	23:00	206				1	1		

Προγραμματισμένη γενική διακοπή στις 19:05 λόγω εργασιών στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025	00:00	198				1	1		
	01:00	178				1	1		
	02:00	167				1	1		
	03:00	160				1	1		
	04:00	154				1	1		
	05:00	160				1	1		
	06:00	161				1	1		
	07:00	158				1	1		
	08:00	131				1	1		
	09:00	0							
	10:00	74			1	1	1		
	11:00	239				1	1		
	12:00	226				1	1		
	13:00	231				1	1		
	14:00	219				1	1		
	15:00	220				1	1		
	16:00	221				1	1		
	17:00	225				1	1		
	18:00	216				1	1		
	19:00	234				1	1		
	20:00	236				1	1		
	21:00	243				1	1		
	22:00	236				1	1		
	23:00	216				1	1		

Προγραμματισμένη γενική διακοπή στις 08:44 λόγω εργασιών στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025	00:00	195				1	1		
	01:00	180				1	1		
	02:00	166				1	1		
	03:00	161				1	1		
	04:00	152				1	1		
	05:00	162				1	1		
	06:00	150				1	1		
	07:00	159				1	1		
	08:00	183				1	1		
	09:00	201				1	1		
	10:00	212				1	1		
	11:00	166				1	1		
	12:00	111	1	1		1	1		
	13:00	268	1	1		1	1		
	14:00	266	1	1		1	1		
	15:00	249	1	1		1	1		
	16:00	216	1	1		1	1		
	17:00	214	1	1		1	1		
	18:00	229	1	1		1	1		
	19:00	246	1	1		1	1		
	20:00	256	1	1		1	1		
	21:00	260	1	1		1	1		
	22:00	256	1	1		1	1		
	23:00	238	1	1		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025	00:00	215	1	1		1	1		
	01:00	203	1	1		1	1		
	02:00	187	1	1		1	1		
	03:00	176	1	1		1	1		
	04:00	171	1	1		1	1		
	05:00	176	1	1		1	1		
	06:00	176	1	1		1	1		
	07:00	187	1	1		1	1		
	08:00	215	1	1		1	1		
	09:00	209	1	1		1	1		
	10:00	218	1	1		1	1		
	11:00	243	1	1		1	1		
	12:00	247	1	1		1	1		
	13:00	248	1	1		1	1		
	14:00	271	1	1		1	1		
	15:00	260	1	1		1	1		
	16:00	236	1	1		1	1		
	17:00	219	1	1		1	1		
	18:00	222	1	1		1	1		
	19:00	243	1	1		1	1		
	20:00	217	1	1		1	1		
	21:00	259	1	1		1	1		
	22:00	253	1	1		1	1		
	23:00	229	1	1		1	1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025	00:00	173				1	1		
	01:00	188				1	1		
	02:00	171				1	1		
	03:00	170				1	1		
	04:00	167				1	1		
	05:00	179				1	1		
	06:00	164				1	1		
	07:00	176				1	1		
	08:00	191	1	1		1	1		
	09:00	195	1	1		1	1		
	10:00	215	1	1		1	1		
	11:00	229	1	1		1	1		
	12:00	230	1	1		1	1		
	13:00	218	1	1		1	1		
	14:00	246	1	1		1	1		
	15:00	233	1	1		1	1		
	16:00	214	1	1		1	1		
	17:00	200	1	1		1	1		
	18:00	213	1	1		1	1		
	19:00	240	1	1		1	1		
	20:00	239	1	1		1	1		
	21:00	260	1	1		1	1		
	22:00	257	1	1		1	1		
	23:00	236	1	1		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025						
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	90	200	180	400
Η Ε Ρ Ε Ι Κ Ο Υ Σ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7
Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025	00:00	220	1	1		1	1		
	01:00	192	1	1		1			
	02:00	181							1
	03:00	176							1
	04:00	170							1
	05:00	179							1
	06:00	163							1
	07:00	175							1
	08:00	202		1					1
	09:00	219		1					1
	10:00	228		1					1
	11:00	237		1					1
	12:00	256		1					1
	13:00	248		1		1			1
	14:00	276		1		1	1		
	15:00	264		1		1	1		
	16:00	253		1		1	1		
	17:00	250		1		1	1		
	18:00	273		1		1	1		
	19:00	278		1		1	1		
	20:00	263		1		1	1		
	21:00	275		1		1	1		
	22:00	259		1		1	1		
	23:00	256		1		1	1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης