

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025	00:00	0,665		1		1		1		
	01:00	0,619		1		1		1		
	02:00	0,607		1		1		1		
	03:00	0,586		1		1		1		
	04:00	0,573		1		1		1		
	05:00	0,557		1		1		1		
	06:00	0,580		1		1		1		
	07:00	0,624		1		1		1		
	08:00	0,679		1		1		1		
	09:00	0,761		1	1	1		1		
	10:00	0,811		1	1	1		1		
	11:00	0,852		1	1	1		1		
	12:00	0,733		1	1	1		1		
	13:00	0,714		1	1	1		1		
	14:00	0,720		1	1	1		1		
	15:00	0,701		1	1	1		1		
	16:00	0,694		1	1	1		1		
	17:00	0,729		1	1	1		1		
	18:00	0,733		1	1	1		1		
	19:00	0,741		1	1	1		1		
	20:00	0,723		1	1	1		1		
	21:00	0,703		1	1	1		1		
	22:00	0,656		1		1		1	1	
	23:00	0,555		1				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ρ Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025	00:00	0,521		1				1	1	
	01:00	0,489		1				1	1	
	02:00	0,463		1					1	
	03:00	0,440		1					1	
	04:00	0,495		1				1	1	
	05:00	0,520		1				1	1	
	06:00	0,544		1				1	1	
	07:00	0,610		1				1	1	
	08:00	0,662		1				1	1	
	09:00	0,777		1	1			1	1	
	10:00	0,726		1	1			1	1	
	11:00	0,703		1	1			1	1	
	12:00	0,728		1	1			1	1	
	13:00	0,895		1	1			1	1	
	14:00	0,910		1	1	1		1	1	
	15:00	0,919		1	1	1		1	1	
	16:00	0,896		1	1	1		1	1	
	17:00	0,905		1	1	1		1	1	
	18:00	0,898		1	1	1		1	1	
	19:00	0,877		1	1	1		1	1	
	20:00	0,855		1		1		1	1	
	21:00	0,855		1		1		1	1	
	22:00	0,801		1		1		1	1	
	23:00	0,760		1		1		1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 21 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 21 Ιουνίου 2025	00:00	0,724		1		1		1	1	
	01:00	0,695		1		1		1	1	
	02:00	0,670		1		1		1	1	
	03:00	0,607		1				1	1	
	04:00	0,586		1				1	1	
	05:00	0,550		1				1	1	
	06:00	0,566		1				1	1	
	07:00	0,619		1				1	1	
	08:00	0,699		1		1		1	1	
	09:00	0,769		1		1		1	1	
	10:00	0,812		1		1		1	1	
	11:00	0,854		1		1	1	1	1	
	12:00	0,863		1		1	1	1	1	
	13:00	0,890		1		1	1	1	1	
	14:00	0,886		1		1	1	1	1	
	15:00	0,861		1		1	1	1	1	
	16:00	0,871		1		1	1	1	1	
	17:00	0,871		1		1	1	1	1	
	18:00	0,922		1		1	1	1	1	
	19:00	0,904		1	1	1	1			
	20:00	0,896		1	1	1	1			
	21:00	0,891		1	1	1	1			
	22:00	0,844		1	1	1	1			
	23:00	0,783		1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025	00:00	0,733	1		1	1				
	01:00	0,720	1		1	1				
	02:00	0,698	1		1	1				
	03:00	0,673	1		1	1				
	04:00	0,647	1		1	1				
	05:00	0,625	1		1	1				
	06:00	0,630	1		1	1				
	07:00	0,666	1		1	1				
	08:00	0,736	1		1	1				
	09:00	0,831	1		1	1		1		
	10:00	0,854	1		1	1		1		
	11:00	0,869	1		1	1		1		
	12:00	0,897	1		1	1		1		
	13:00	0,916	1		1	1		1	1	
	14:00	0,911	1		1	1		1	1	
	15:00	0,882	1		1	1		1	1	
	16:00	0,868	1		1	1		1		
	17:00	0,873	1		1	1		1		
	18:00	0,871	1		1	1		1		
	19:00	0,870	1		1	1		1		
	20:00	0,855	1		1	1		1		
	21:00	0,837	1		1	1		1		
	22:00	0,812	1		1	1		1		
	23:00	0,770	1		1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025	00:00	0,738	1		1			1		
	01:00	0,689	1		1			1		
	02:00	0,661	1		1			1		
	03:00	0,635	1		1			1		
	04:00	0,630	1		1			1		
	05:00	0,629	1		1			1		
	06:00	0,661	1		1			1		
	07:00	0,683	1		1			1		
	08:00	0,753	1		1			1		
	09:00	0,681	1		1			1		
	10:00	0,678	1		1			1		
	11:00	0,687	1		1			1		
	12:00	0,701	1		1			1		
	13:00	0,787	1		1	1		1		
	14:00	0,896	1		1	1	1	1		
	15:00	0,907	1		1	1	1	1		
	16:00	0,880	1		1	1	1	1		
	17:00	0,884	1		1	1	1	1		
	18:00	0,741	1		1	1	1			
	19:00	0,747	1		1	1	1			
	20:00	0,813	1		1	1	1			
	21:00	0,818	1		1	1	1			
	22:00	0,770	1		1	1	1			
	23:00	0,715	1		1	1	1			

Γενική διακοπή στις 18:40 λόγω βλάβης της G6.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025	00:00	0,661	1		1	1	1			
	01:00	0,630	1			1	1			
	02:00	0,598	1			1	1			
	03:00	0,578	1			1	1			
	04:00	0,568	1			1	1			
	05:00	0,546	1			1	1			
	06:00	0,556	1			1	1			
	07:00	0,637	1			1	1			
	08:00	0,706	1			1	1			
	09:00	0,764	1		1	1				
	10:00	0,792	1		1	1				
	11:00	0,824	1		1	1	1			
	12:00	0,822	1		1	1	1			
	13:00	0,844	1		1	1	1			
	14:00	0,846	1		1	1	1			
	15:00	0,850	1		1	1	1			
	16:00	0,862	1		1	1	1			
	17:00	0,853	1		1	1	1	1		
	18:00	0,876	1		1	1	1	1		
	19:00	0,879	1		1	1	1	1		
	20:00	0,861	1		1	1	1	1		
	21:00	0,875	1		1	1	1	1		
	22:00	0,834	1		1	1	1	1		
	23:00	0,782	1		1	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400
Η ρ ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025	00:00	0,729	1		1	1		1		
	01:00	0,707	1		1	1		1		
	02:00	0,667	1			1		1		
	03:00	0,640	1			1		1		
	04:00	0,620	1			1		1		
	05:00	0,595	1			1		1		
	06:00	0,623	1			1		1		
	07:00	0,692	1		1			1		
	08:00	0,765	1		1			1		
	09:00	0,816	1		1		1	1		
	10:00	0,846	1		1		1	1		1
	11:00	0,809	1		1		1	1		1
	12:00	0,797	1	1			1	1		1
	13:00	0,904	1	1			1	1		1
	14:00	0,925	1	1			1	1		1
	15:00	0,902	1	1			1	1		1
	16:00	0,893	1	1			1	1		1
	17:00	0,874	1	1			1	1		1
	18:00	0,902	1	1			1	1		1
	19:00	0,906	1	1			1	1		1
	20:00	0,911	1	1			1	1		1
	21:00	0,910	1	1			1	1		1
	22:00	0,854	1	1			1	1		1
	23:00	0,792	1	1			1	1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης