

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025	00:00	0,755	1	1				1		1
	01:00	0,717	1	1				1		1
	02:00	0,677	1	1				1		1
	03:00	0,640	1	1				1		1
	04:00	0,635	1	1				1		1
	05:00	0,609	1	1				1		1
	06:00	0,633	1	1						1
	07:00	0,688	1	1						1
	08:00	0,778	1	1	1	1				
	09:00	0,862	1		1	1		1		
	10:00	0,899	1		1	1		1		
	11:00	0,912	1		1	1	1	1		
	12:00	0,926	1		1	1	1	1		
	13:00	0,980	1		1	1	1	1		
	14:00	0,951	1		1	1	1	1		
	15:00	0,944	1		1	1	1	1		
	16:00	0,926	1		1	1	1	1		
	17:00	0,947	1		1	1	1	1		
	18:00	0,954	1		1	1	1	1		
	19:00	0,947	1		1	1	1			1
	20:00	0,927	1		1	1	1			1
	21:00	0,924	1		1	1	1			1
	22:00	0,904	1		1	1	1			1
	23:00	0,865	1		1	1	1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2025	00:00	0,803	1		1	1	1			
	01:00	0,773	1		1	1	1			
	02:00	0,738	1		1	1	1			
	03:00	0,712	1		1	1	1			
	04:00	0,686	1		1	1	1			
	05:00	0,662	1		1	1	1			
	06:00	0,674	1		1	1	1			
	07:00	0,749	1		1	1	1			
	08:00	0,856	1		1	1	1	1		
	09:00	0,835	1		1	1	1	1		
	10:00	0,806	1		1	1	1	1		
	11:00	0,783		1	1	1	1	1		
	12:00	0,806		1	1	1	1	1		
	13:00	0,945		1	1	1	1	1		
	14:00	0,885		1	1	1	1	1		
	15:00	0,981		1	1	1	1	1		
	16:00	1,009		1	1	1	1	1		1
	17:00	1,021		1	1	1	1	1		1
	18:00	1,021		1	1	1	1	1		1
	19:00	1,018		1	1	1	1	1		1
	20:00	0,997		1	1	1	1	1		1
	21:00	0,968		1	1	1	1	1		1
	22:00	0,939		1	1	1	1	1		1
	23:00	0,909		1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 28 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 28 Ιουνίου 2025	00:00	0,869		1	1	1		1		
	01:00	0,835		1	1	1		1		
	02:00	0,787		1	1	1		1		
	03:00	0,757		1		1	1	1		
	04:00	0,742		1		1	1	1		
	05:00	0,711		1		1	1	1		
	06:00	0,712		1		1	1	1		
	07:00	0,774		1	1	1	1			
	08:00	0,868		1	1	1	1			1
	09:00	0,938		1	1	1	1			1
	10:00	0,996		1	1	1	1	1		1
	11:00	1,005		1	1	1	1	1		1
	12:00	1,025		1	1	1	1	1		1
	13:00	1,018		1	1	1	1	1		1
	14:00	1,069		1	1	1	1	1		1
	15:00	1,054		1	1	1	1	1		1
	16:00	1,064		1	1	1	1	1		1
	17:00	1,060		1	1	1	1	1		1
	18:00	1,054		1	1	1	1	1		1
	19:00	1,064		1	1	1	1	1		1
	20:00	1,057		1	1	1	1	1		1
	21:00	1,038		1	1	1	1	1		1
	22:00	0,994		1	1	1	1	1		1
	23:00	0,963		1	1	1	1	1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 29 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 29 Ιουνίου 2025	00:00	0,932		1		1	1	1		1
	01:00	0,884		1		1	1	1		1
	02:00	0,849		1		1	1	1		1
	03:00	0,817		1		1		1		1
	04:00	0,822		1		1		1		1
	05:00	0,802		1		1		1		1
	06:00	0,772		1		1		1		1
	07:00	0,794		1		1		1		1
	08:00	0,871		1	1	1		1		1
	09:00	0,959		1	1	1		1		1
	10:00	1,011		1	1	1		1		1
	11:00	1,038		1	1	1	1	1		1
	12:00	1,039		1	1	1	1	1		1
	13:00	1,034		1	1	1	1	1		1
	14:00	1,068		1	1	1	1	1		1
	15:00	1,046		1	1	1	1	1		1
	16:00	1,014		1	1	1	1	1		1
	17:00	1,043		1	1	1	1	1		1
	18:00	1,052		1	1	1	1	1		1
	19:00	1,020		1	1	1	1	1		1
	20:00	0,983		1	1	1	1	1		1
	21:00	0,967		1	1	1		1		1
	22:00	0,921		1	1	1		1		
	23:00	0,903		1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400
Η ρ ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025	00:00	0,872		1	1		1	1		
	01:00	0,829		1	1		1	1		
	02:00	0,782		1	1		1	1		
	03:00	0,753		1		1	1	1		
	04:00	0,722		1		1	1	1		
	05:00	0,687		1		1	1	1		
	06:00	0,694		1		1		1		1
	07:00	0,752		1		1		1		1
	08:00	0,814		1		1		1		1
	09:00	0,867		1		1		1		1
	10:00	0,902		1	1	1		1		1
	11:00	0,939		1	1	1		1		1
	12:00	0,966		1	1	1		1		1
	13:00	0,965		1	1	1		1		1
	14:00	0,986		1	1	1		1		1
	15:00	0,953		1	1	1		1		1
	16:00	0,950		1	1	1		1		1
	17:00	0,967		1	1	1		1		1
	18:00	0,956		1	1	1		1		1
	19:00	0,965		1	1	1		1		1
	20:00	0,817		1	1	1				1
	21:00	0,794		1	1	1				1
	22:00	0,858		1	1	1				1
	23:00	0,902		1	1	1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025	00:00	0,860		1	1	1				1
	01:00	0,834		1	1	1				1
	02:00	0,798		1	1	1				
	03:00	0,751		1	1	1				
	04:00	0,734		1	1	1				
	05:00	0,700		1	1	1				
	06:00	0,687		1	1	1				
	07:00	0,747		1	1	1				
	08:00	0,814		1	1	1	1			
	09:00	0,888		1	1	1	1			
	10:00	0,903		1	1	1	1			
	11:00	0,926	1	1		1			1	
	12:00	0,974	1	1		1			1	
	13:00	1,027	1	1		1	1		1	
	14:00	1,052	1	1		1	1		1	
	15:00	1,026	1	1		1	1		1	
	16:00	0,993	1	1		1	1		1	
	17:00	1,000	1	1		1	1		1	
	18:00	1,020	1	1		1	1		1	
	19:00	1,014	1	1		1	1		1	
	20:00	0,996	1	1		1	1		1	
	21:00	0,999	1	1		1	1		1	
	22:00	0,923	1	1		1	1		1	
	23:00	0,819	1	1		1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,320	0,320	0,320	0,250	0,180	0,220	0,220	0,400
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025	00:00	0,774		1		1	1		1	
	01:00	0,755		1		1	1		1	
	02:00	0,746		1		1	1		1	
	03:00	0,707		1		1	1		1	
	04:00	0,705		1		1	1		1	
	05:00	0,683		1		1			1	
	06:00	0,697		1		1			1	
	07:00	0,757		1		1	1		1	
	08:00	0,848		1		1	1		1	
	09:00	0,914		1	1	1	1		1	
	10:00	0,941		1	1	1	1		1	
	11:00	0,956		1	1	1	1		1	
	12:00	0,972		1	1	1	1		1	
	13:00	0,998	1	1		1	1		1	
	14:00	1,009	1	1		1	1		1	1
	15:00	1,015	1	1		1	1		1	1
	16:00	1,032	1	1		1	1		1	1
	17:00	1,023	1	1	1				1	1
	18:00	1,068	1	1	1				1	1
	19:00	1,088	1	1	1				1	1
	20:00	1,063	1	1	1				1	1
	21:00	1,049	1	1	1				1	1
	22:00	0,998	1	1	1				1	1
	23:00	0,957		1	1		1		1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης