

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2025	00:00	115,2					1
	01:00	105,8					1
	02:00	102,8					1
	03:00	100,5					1
	04:00	94,2					1
	05:00	92,3					1
	06:00	84,3					1
	07:00	92,6					1
	08:00	94,9				1	
	09:00	113,5				1	
	10:00	118,0				1	
	11:00	120,4					1
	12:00	131,5					1
	13:00	146,1				1	1
	14:00	139,1				1	1
	15:00	132,6				1	1
	16:00	129,7				1	1
	17:00	132,1				1	1
	18:00	133,3				1	1
	19:00	132,1				1	1
	20:00	133,4				1	1
	21:00	149,1				1	1
	22:00	149,8				1	1
	23:00	139,1				1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025	00:00	121,3					1
	01:00	113,1					1
	02:00	105,9					1
	03:00	99,8					1
	04:00	97,5					1
	05:00	94,3					1
	06:00	90,5					1
	07:00	88,3					1
	08:00	99,3				1	
	09:00	124,6				1	
	10:00	129,3					1
	11:00	121,2					1
	12:00	148,1				1	1
	13:00	155,6				1	1
	14:00	154,9				1	1
	15:00	152,8				1	1
	16:00	146,4					1
	17:00	134,9					1
	18:00	149,7					1
	19:00	145,6					1
	20:00	147,6					1
	21:00	163,2				1	1
	22:00	163,5				1	1
	23:00	149,4					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025	00:00	120,0					1
	01:00	105,9					1
	02:00	103,0					1
	03:00	98,4					1
	04:00	98,8					1
	05:00	91,2					1
	06:00	82,6					1
	07:00	91,5					1
	08:00	95,6					1
	09:00	123,7					1
	10:00	124,9					1
	11:00	138,1					1
	12:00	138,9				1	1
	13:00	138,3				1	1
	14:00	142,3				1	1
	15:00	140,1				1	1
	16:00	134,8				1	1
	17:00	131,3				1	1
	18:00	140,8				1	1
	19:00	152,8				1	1
	20:00	147,7				1	1
	21:00	166,0				1	1
	22:00	167,4				1	1
	23:00	150,3				1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 5 Ιουλίου 2025	00:00	137,2					1
	01:00	122,4					1
	02:00	110,4					1
	03:00	107,6					1
	04:00	104,0					1
	05:00	98,0					1
	06:00	90,9					1
	07:00	93,5					1
	08:00	110,5					1
	09:00	131,7					1
	10:00	134,3					1
	11:00	138,3				1	1
	12:00	156,0				1	1
	13:00	170,3				1	1
	14:00	170,0				1	1
	15:00	154,8				1	1
	16:00	162,3				1	1
	17:00	158,5				1	1
	18:00	152,2				1	1
	19:00	177,9				1	1
	20:00	176,1				1	1
	21:00	187,5				1	1
	22:00	186,7				1	1
	23:00	172,0				1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 6 Ιουλίου 2025	00:00	152,7				1	1
	01:00	143,4				1	1
	02:00	131,8				1	1
	03:00	126,5					1
	04:00	119,5					1
	05:00	115,7					1
	06:00	105,6					1
	07:00	102,9					1
	08:00	119,3					1
	09:00	133,7					1
	10:00	152,4				1	1
	11:00	151,8				1	1
	12:00	165,4				1	1
	13:00	166,7				1	1
	14:00	160,7				1	1
	15:00	164,1				1	1
	16:00	152,2				1	1
	17:00	156,0				1	1
	18:00	142,1				1	1
	19:00	163,5				1	1
	20:00	154,0				1	1
	21:00	171,5				1	1
	22:00	173,2				1	1
	23:00	159,4				1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2025	00:00	143,9				1	1
	01:00	132,0					1
	02:00	122,7					1
	03:00	120,8					1
	04:00	118,4					1
	05:00	110,9					1
	06:00	103,2					1
	07:00	103,1					1
	08:00	111,5					1
	09:00	134,3					1
	10:00	129,5					1
	11:00	132,2					1
	12:00	144,6				1	1
	13:00	169,0				1	1
	14:00	162,3				1	1
	15:00	158,6				1	1
	16:00	145,5				1	1
	17:00	137,9				1	1
	18:00	145,8				1	1
	19:00	150,1				1	1
	20:00	156,1				1	1
	21:00	173,6				1	1
	22:00	173,1				1	1
	23:00	159,8				1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 8 Ιουλίου 2025	00:00	153,7					1
	01:00	135,3					1
	02:00	122,0					1
	03:00	115,0					1
	04:00	112,8					1
	05:00	107,1					1
	06:00	97,9					1
	07:00	96,3					1
	08:00	109,4					1
	09:00	124,2					1
	10:00	140,2				1	1
	11:00	147,3				1	1
	12:00	148,8				1	1
	13:00	159,4				1	1
	14:00	152,6				1	1
	15:00	156,2				1	1
	16:00	155,2				1	1
	17:00	145,3				1	1
	18:00	147,5				1	1
	19:00	154,7				1	1
	20:00	161,4				1	1
	21:00	159,4				1	1
	22:00	156,3				1	1
	23:00	141,4				1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης