

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025	00:00	89,4					1
	01:00	86,9					1
	02:00	85,4					1
	03:00	82,8					1
	04:00	81,2					1
	05:00	80,2					1
	06:00	71,7					1
	07:00	73,9				1	
	08:00	81,8				1	
	09:00	97,8				1	
	10:00	103,1				1	
	11:00	99,2				1	
	12:00	109,4				1	
	13:00	111,0				1	
	14:00	107,7					1
	15:00	106,7					1
	16:00	100,9					1
	17:00	100,6					1
	18:00	109,2					1
	19:00	112,1					1
	20:00	129,1					1
	21:00	135,2					1
	22:00	129,3					1
	23:00	118,3					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025	00:00	102,8					1
	01:00	96,2					1
	02:00	92,6					1
	03:00	90,9					1
	04:00	90,7					1
	05:00	83,9					1
	06:00	75,6					1
	07:00	73,6				1	
	08:00	86,8				1	
	09:00	105,5				1	
	10:00	106,5				1	
	11:00	125,6				1	
	12:00	134,3					1
	13:00	121,8					1
	14:00	115,7					1
	15:00	118,3					1
	16:00	110,6					1
	17:00	117,5					1
	18:00	129,8					1
	19:00	127,3					1
	20:00	121,6					1
	21:00	134,5					1
	22:00	141,7					1
	23:00	128,8					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2025	00:00	111,9					1
	01:00	105,9					1
	02:00	101,1					1
	03:00	100,2					1
	04:00	96,0					1
	05:00	93,5					1
	06:00	82,8					1
	07:00	79,8				1	
	08:00	91,9				1	
	09:00	112,1				1	
	10:00	110,4				1	
	11:00	128,9				1	
	12:00	123,0					1
	13:00	144,4					1
	14:00	141,0					1
	15:00	126,1					1
	16:00	119,1					1
	17:00	120,2					1
	18:00	122,1					1
	19:00	126,5					1
	20:00	126,8					1
	21:00	133,2					1
	22:00	134,6					1
	23:00	128,9					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 28 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 28 Ιουνίου 2025	00:00	119,0					1
	01:00	109,2					1
	02:00	106,3					1
	03:00	103,8					1
	04:00	106,4					1
	05:00	98,2					1
	06:00	86,6					1
	07:00	82,2				1	
	08:00	89,4				1	
	09:00	93,7				1	
	10:00	108,2				1	
	11:00	116,8				1	
	12:00	117,7				1	
	13:00	126,1					1
	14:00	116,7					1
	15:00	113,9					1
	16:00	119,9					1
	17:00	112,4					1
	18:00	116,0					1
	19:00	120,9					1
	20:00	127,5					1
	21:00	127,3					1
	22:00	125,1					1
	23:00	113,3					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 29 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 29 Ιουνίου 2025	00:00	103,5					1
	01:00	100,0					1
	02:00	96,4					1
	03:00	91,1					1
	04:00	92,7					1
	05:00	88,2					1
	06:00	83,7					1
	07:00	82,7				1	
	08:00	97,3				1	
	09:00	113,1				1	
	10:00	119,2					1
	11:00	118,3					1
	12:00	135,8					1
	13:00	131,2				1	1
	14:00	125,9				1	1
	15:00	128,6				1	1
	16:00	123,0				1	1
	17:00	137,3				1	1
	18:00	136,8				1	1
	19:00	123,6				1	1
	20:00	120,5				1	1
	21:00	123,4				1	1
	22:00	140,5					1
	23:00	116,6					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025	00:00	101,2					1
	01:00	94,3					1
	02:00	93,5					1
	03:00	92,0					1
	04:00	91,9					1
	05:00	84,3					1
	06:00	79,1					1
	07:00	87,0				1	
	08:00	90,7				1	
	09:00	103,3				1	
	10:00	102,5				1	
	11:00	113,0				1	
	12:00	123,5					1
	13:00	119,8					1
	14:00	118,1					1
	15:00	118,1					1
	16:00	106,7					1
	17:00	115,8					1
	18:00	118,8					1
	19:00	113,3					1
	20:00	122,4					1
	21:00	136,3					1
	22:00	120,5					1
	23:00	110,6					1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025	00:00	103,1					1
	01:00	94,2					1
	02:00	92,8					1
	03:00	91,0					1
	04:00	87,9					1
	05:00	83,9					1
	06:00	76,1					1
	07:00	73,6					1
	08:00	62,8					1
	09:00	68,7					1
	10:00	129,6					1
	11:00	128,4					1
	12:00	132,2					1
	13:00	132,3				1	1
	14:00	129,6				1	1
	15:00	110,7				1	1
	16:00	109,1					1
	17:00	120,7					1
	18:00	124,2					1
	19:00	117,9					1
	20:00	129,3					1
	21:00	136,1					1
	22:00	139,7					1
	23:00	122,5					1

Το διάστημα 07:33 – 09:57 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης