

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2025	00:00	130					1
	01:00	128					1
	02:00	122					1
	03:00	118					1
	04:00	116					1
	05:00	112					1
	06:00	112					1
	07:00	110					1
	08:00	115					1
	09:00	123					1
	10:00	132					1
	11:00	137					1
	12:00	142					1
	13:00	151				1	1
	14:00	147				1	1
	15:00	151				1	1
	16:00	151				1	1
	17:00	144				1	1
	18:00	147				1	1
	19:00	153				1	1
	20:00	160				1	1
	21:00	162				1	1
	22:00	160				1	1
	23:00	146					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2025	00:00	128					1
	01:00	126					1
	02:00	123					1
	03:00	120					1
	04:00	119					1
	05:00	115					1
	06:00	113					1
	07:00	113					1
	08:00	116					1
	09:00	124					1
	10:00	131					1
	11:00	136					1
	12:00	140					1
	13:00	147					1
	14:00	145					1
	15:00	148					1
	16:00	151				1	1
	17:00	145				1	1
	18:00	150				1	1
	19:00	156				1	1
	20:00	162				1	1
	21:00	164				1	1
	22:00	163				1	1
	23:00	148					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ 00ΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Σάββατο, 12 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 12 Ιουλίου 2025	00:00	128					1
	01:00	127					1
	02:00	124					1
	03:00	122					1
	04:00	120					1
	05:00	117					1
	06:00	114					1
	07:00	114					1
	08:00	118					1
	09:00	125					1
	10:00	130					1
	11:00	135					1
	12:00	139					1
	13:00	147					1
	14:00	146					1
	15:00	150				1	1
	16:00	154				1	1
	17:00	149				1	1
	18:00	153				1	1
	19:00	161				1	1
	20:00	166				1	1
	21:00	168				1	1
	22:00	167				1	1
	23:00	151				1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Κυριακή, 13 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	80	180	200	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 13 Ιουλίου 2025	00:00	129					1
	01:00	127					1
	02:00	125					1
	03:00	123					1
	04:00	121					1
	05:00	119					1
	06:00	116					1
	07:00	115					1
	08:00	119					1
	09:00	125					1
	10:00	129					1
	11:00	133					1
	12:00	138					1
	13:00	145					1
	14:00	146					1
	15:00	150				1	1
	16:00	154				1	1
	17:00	151				1	1
	18:00	154				1	1
	19:00	163				1	1
	20:00	166				1	1
	21:00	168				1	1
	22:00	166				1	1
	23:00	152				1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2025	00:00	124					1
	01:00	124					1
	02:00	123					1
	03:00	121					1
	04:00	120					1
	05:00	118					1
	06:00	116					1
	07:00	115					1
	08:00	117					1
	09:00	121					1
	10:00	125					1
	11:00	129					1
	12:00	133					1
	13:00	139					1
	14:00	142					1
	15:00	147					1
	16:00	153				1	1
	17:00	151				1	1
	18:00	154				1	1
	19:00	164				1	1
	20:00	167				1	1
	21:00	168				1	1
	22:00	168				1	1
	23:00	154				1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τρίτη, 15 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 15 Ιουλίου 2025	00:00	123					1
	01:00	123					1
	02:00	123					1
	03:00	121					1
	04:00	120					1
	05:00	119					1
	06:00	117					1
	07:00	115					1
	08:00	117					1
	09:00	119					1
	10:00	123					1
	11:00	126					1
	12:00	132					1
	13:00	138					1
	14:00	142					1
	15:00	148					1
	16:00	155				1	1
	17:00	154				1	1
	18:00	157				1	1
	19:00	167				1	1
	20:00	171				1	1
	21:00	173				1	1
	22:00	174				1	1
	23:00	160				1	1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2025	00:00	124					1
	01:00	124					1
	02:00	123					1
	03:00	122					1
	04:00	121					1
	05:00	120					1
	06:00	119					1
	07:00	117					1
	08:00	117					1
	09:00	118					1
	10:00	121					1
	11:00	124					1
	12:00	130					1
	13:00	138					1
	14:00	144					1
	15:00	152				1	1
	16:00	160				1	1
	17:00	160				1	1
	18:00	164				1	1
	19:00	176				1	1
	20:00	181				1	1
	21:00	183				1	1
	22:00	185				1	1
	23:00	171				1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης