

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2025	00:00	110					1
	01:00	109					1
	02:00	107					1
	03:00	105					1
	04:00	103					1
	05:00	105					1
	06:00	101					1
	07:00	101					1
	08:00	101					1
	09:00	105					1
	10:00	118					1
	11:00	119					1
	12:00	126					1
	13:00	134					1
	14:00	123					1
	15:00	121					1
	16:00	123					1
	17:00	125					1
	18:00	134					1
	19:00	147				1	1
	20:00	141				1	1
	21:00	146				1	1
	22:00	149				1	1
	23:00	127					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2025	00:00	111					1
	01:00	110					1
	02:00	108					1
	03:00	107					1
	04:00	105					1
	05:00	106					1
	06:00	103					1
	07:00	103					1
	08:00	104					1
	09:00	108					1
	10:00	116					1
	11:00	118					1
	12:00	124					1
	13:00	132					1
	14:00	123					1
	15:00	120					1
	16:00	123					1
	17:00	125					1
	18:00	135					1
	19:00	148				1	1
	20:00	142				1	1
	21:00	147				1	1
	22:00	151				1	1
	23:00	128					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Σάββατο, 19 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 19 Ιουλίου 2025	00:00	111					1
	01:00	110					1
	02:00	108					1
	03:00	107					1
	04:00	105					1
	05:00	105					1
	06:00	102					1
	07:00	102					1
	08:00	103					1
	09:00	107					1
	10:00	113					1
	11:00	115					1
	12:00	121					1
	13:00	131					1
	14:00	124					1
	15:00	122					1
	16:00	125					1
	17:00	126					1
	18:00	137					1
	19:00	149				1	1
	20:00	143				1	1
	21:00	150				1	1
	22:00	154				1	1
	23:00	130					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Κυριακή, 20 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 20 Ιουλίου 2025	00:00	112					1
	01:00	110					1
	02:00	108					1
	03:00	106					1
	04:00	105					1
	05:00	104					1
	06:00	101					1
	07:00	102					1
	08:00	104					1
	09:00	107					1
	10:00	111					1
	11:00	114					1
	12:00	119					1
	13:00	127					1
	14:00	123					1
	15:00	123					1
	16:00	127					1
	17:00	128					1
	18:00	139					1
	19:00	150				1	1
	20:00	146				1	1
	21:00	152				1	1
	22:00	157				1	1
	23:00	135					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2025	00:00	112					1
	01:00	111					1
	02:00	108					1
	03:00	106					1
	04:00	105					1
	05:00	104					1
	06:00	102					1
	07:00	101					1
	08:00	101					1
	09:00	103					1
	10:00	105					1
	11:00	108					1
	12:00	113					1
	13:00	122					1
	14:00	118					1
	15:00	120					1
	16:00	125					1
	17:00	127					1
	18:00	139				1	1
	19:00	152				1	1
	20:00	148				1	1
	21:00	153				1	1
	22:00	159				1	1
	23:00	137					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τρίτη, 22 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 22 Ιουλίου 2025	00:00	112					1
	01:00	110					1
	02:00	108					1
	03:00	106					1
	04:00	105					1
	05:00	104					1
	06:00	102					1
	07:00	101					1
	08:00	100					1
	09:00	100					1
	10:00	101					1
	11:00	104					1
	12:00	108					1
	13:00	118					1
	14:00	115					1
	15:00	118					1
	16:00	124					1
	17:00	128					1
	18:00	141				1	1
	19:00	156				1	1
	20:00	151				1	1
	21:00	157				1	1
	22:00	164				1	1
	23:00	140				1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025	00:00	111					1
	01:00	110					1
	02:00	108					1
	03:00	107					1
	04:00	106					1
	05:00	105					1
	06:00	104					1
	07:00	103					1
	08:00	100					1
	09:00	100					1
	10:00	99					1
	11:00	101					1
	12:00	105					1
	13:00	115					1
	14:00	113					1
	15:00	117					1
	16:00	125					1
	17:00	129					1
	18:00	145				1	1
	19:00	161				1	1
	20:00	156				1	1
	21:00	162				1	1
	22:00	169				1	1
	23:00	144				1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης