

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	1,800	0,800	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x12)
Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2025	00:00	6,82	5,87	0,95	1	1			
	01:00	6,53	5,58	0,95	1	1			
	02:00	6,30	5,35	0,95	1	1			
	03:00	6,22	5,27	0,95	1	1			
	04:00	6,14	5,19	0,95	1	1			
	05:00	6,30	5,35	0,95	1	1			
	06:00	6,47	5,52	0,95	1	1			
	07:00	6,89	5,94	0,95	1	1			
	08:00	7,12	6,17	0,95	1	1			
	09:00	7,20	6,25	0,95	1	1			
	10:00	7,14	6,19	0,95	1	1			
	11:00	7,19	6,24	0,95	1	1			
	12:00	7,34	6,39	0,95	1	1			
	13:00	7,54	6,59	0,95	1	1			
	14:00	7,60	6,65	0,95	1	1			
	15:00	7,71	6,76	0,95	1	1			
	16:00	7,75	6,80	0,95	1	1			
	17:00	8,12	7,17	0,95	1	1			1
	18:00	8,64	7,75	0,89	1	1			1
	19:00	8,97	8,16	0,81	1	1			2
	20:00	9,10	8,29	0,81	1	1			2
	21:00	9,03	8,25	0,78	1	1			2
	22:00	8,69	7,89	0,80	1	1			1
	23:00	8,16	7,34	0,82	1	1			1

Μισθωμένη ισχύς 3 MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης