

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x16)
Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025	00:00	29,06	23,84	5,22	0,00				1		1	1			
	01:00	27,08	21,93	5,15	0,00				1		1	1			
	02:00	25,51	22,33	3,18	0,00				1		1	1			
	03:00	24,57	22,90	1,66	0,00				1		1	1			
	04:00	24,02	23,36	0,66	0,00				1		1	1			
	05:00	24,40	23,88	0,52	0,00				1		1	1			
	06:00	26,15	25,48	0,67	0,00				1	1	1	1			
	07:00	29,04	28,24	0,80	0,00				1	1	1	1			
	08:00	31,90	31,27	0,63	0,00				1	1	1	1			
	09:00	34,80	34,10	0,70	0,00			1	1	1	1	1			
	10:00	37,17	36,30	0,88	0,00			1	1	1	1	1			
	11:00	38,85	37,95	0,90	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	39,53	38,63	0,90	0,00			1	1	1	1	1			
	13:00	39,16	37,76	1,40	0,00			1	1	1	1	1			
	14:00	37,95	36,05	1,90	0,00			1	1	1	1	1			
	15:00	37,25	34,89	2,36	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	36,88	34,10	2,78	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	37,36	34,70	2,66	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	39,46	37,22	2,24	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	41,02	38,22	2,80	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	40,21	33,74	6,46	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	40,65	33,96	6,69	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	38,14	26,02	12,12	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	33,99	20,64	13,34	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 11MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης