

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025	00:00	38,81	35,43	3,38	0,00			1	1	1	1	1			
	01:00	36,01	34,03	1,99	0,00			1	1	1	1	1			
	02:00	33,81	32,01	1,80	0,00				1	1	1	1			
	03:00	32,30	30,62	1,68	0,00				1	1	1	1			
	04:00	31,21	29,58	1,63	0,00				1	1	1	1			
	05:00	30,36	28,51	1,85	0,00				1	1	1	1			
	06:00	31,09	28,96	2,13	0,00				1	1	1	1			
	07:00	33,17	29,66	3,51	0,00				1	1	1	1			
	08:00	35,40	31,89	3,51	0,00				1	1	1	1			
	09:00	38,15	35,19	2,96	0,00			1	1	1	1	1			
	10:00	40,86	37,71	3,15	0,00			1	1	1	1	1			
	11:00	43,74	37,82	5,92	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	45,63	39,07	6,56	0,00			1	1	1	1	1			
	13:00	46,59	38,96	7,62	0,00			1	1	1	1	1			
	14:00	45,44	37,99	7,46	0,00			1	1	1	1	1			
	15:00	44,36	36,20	8,16	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	42,67	34,17	8,49	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	43,57	34,52	9,05	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	45,81	36,02	9,78	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	46,62	35,86	10,75	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	44,59	33,53	11,06	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	45,81	35,96	9,85	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	44,88	36,37	8,51	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	41,80	34,59	7,21	0,00			1	1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης