

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	5,000	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025	00:00	8,77	6,89	1,88	1		1			
	01:00	8,17	6,43	1,74	1		1			
	02:00	7,72	5,76	1,96	1		1			
	03:00	7,33	5,28	2,06	1		1			
	04:00	7,11	5,14	1,97	1		1			
	05:00	7,04	5,08	1,96	1		1			
	06:00	7,19	5,38	1,81	1		1			
	07:00	7,60	5,80	1,79	1		1			
	08:00	8,10	6,27	1,83	1		1			
	09:00	8,58	6,53	2,05	1		1			
	10:00	9,04	6,93	2,12	1		1			
	11:00	9,34	7,31	2,02	1		1			
	12:00	9,64	7,69	1,95	1		1			
	13:00	9,76	7,94	1,82	1		1			
	14:00	9,94	8,24	1,70	1		1			1
	15:00	10,06	8,40	1,66	1		1			1
	16:00	10,22	9,18	1,04	1		1			2
	17:00	10,21	9,57	0,64	1		1			3
	18:00	10,39	9,78	0,61	1		1			3
	19:00	10,39	10,10	0,29	1		1			3
	20:00	10,29	9,73	0,55	1		1			3
	21:00	10,15	9,57	0,58	1		1			3
	22:00	10,12	9,81	0,32	1		1			3
	23:00	9,72	9,53	0,20	1		1			2

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης