

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	5,000	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2025	00:00	8,43	6,09	2,35	1		1			
	01:00	7,90	5,74	2,16	1		1			
	02:00	7,41	5,32	2,09	1		1			
	03:00	7,21	4,98	2,23	1		1			
	04:00	7,11	4,85	2,26	1		1			
	05:00	7,00	4,92	2,08	1		1			
	06:00	7,17	5,27	1,89	1		1			
	07:00	7,49	5,50	1,99	1		1			
	08:00	7,91	5,99	1,91	1		1			
	09:00	8,36	6,15	2,21	1		1			
	10:00	8,71	6,35	2,36	1		1			
	11:00	8,90	6,63	2,26	1		1			
	12:00	8,95	6,70	2,25	1		1			
	13:00	8,95	6,65	2,30	1		1			
	14:00	8,97	6,53	2,43	1		1			
	15:00	9,02	6,50	2,52	1		1			
	16:00	9,14	6,56	2,58	1		1			
	17:00	9,31	6,72	2,59	1		1			
	18:00	9,67	7,13	2,55	1		1			
	19:00	9,91	7,46	2,46	1		1			
	20:00	10,22	7,84	2,38	1		1			
	21:00	10,22	7,88	2,34	1		1			
	22:00	10,08	7,74	2,34	1		1			
	23:00	9,57	7,36	2,21	1		1			

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης