

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	5,000	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025	00:00	9,13	6,86	2,26	1		1			
	01:00	8,55	6,35	2,20	1		1			
	02:00	8,02	6,02	2,01	1		1			
	03:00	7,80	5,84	1,97	1		1			
	04:00	7,69	5,56	2,13	1		1			
	05:00	7,58	5,33	2,24	1		1			
	06:00	7,76	5,53	2,23	1		1			
	07:00	8,11	6,05	2,06	1		1			
	08:00	8,56	6,49	2,07	1		1			
	09:00	9,05	6,81	2,24	1		1			
	10:00	9,43	7,13	2,29	1		1			
	11:00	9,63	7,27	2,36	1		1			
	12:00	9,69	7,42	2,27	1		1			
	13:00	9,69	7,57	2,12	1		1			
	14:00	9,70	7,47	2,24	1		1			
	15:00	9,77	7,54	2,22	1		1			
	16:00	9,89	7,73	2,16	1		1			
	17:00	10,08	8,01	2,07	1		1			1
	18:00	10,47	8,54	1,93	1		1			1
	19:00	10,73	9,01	1,72	1		1			2
	20:00	11,06	9,43	1,63	1		1			2
	21:00	11,06	9,72	1,35	1		1			3
	22:00	10,92	9,88	1,04	1		1			3
	23:00	10,36	9,76	0,59	1		1			3

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης