

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,000	5,000	5,000	1,000	1,000	1,000
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)
Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2025	00:00	9,43	9,23	0,20	1	1	1			
	01:00	8,93	8,66	0,27	1		1			1
	02:00	8,59	8,26	0,33	1		1			1
	03:00	8,27	7,77	0,50	1		1			1
	04:00	8,07	7,39	0,68	1		1			
	05:00	7,83	7,11	0,72	1		1			
	06:00	8,02	7,34	0,69	1		1			
	07:00	8,23	7,60	0,63	1		1			
	08:00	8,73	7,89	0,84	1		1			
	09:00	9,27	8,44	0,82	1	1	1			
	10:00	9,45	8,53	0,92	1	1	1			
	11:00	9,67	8,65	1,02	1	1	1			
	12:00	10,13	8,58	1,55	1	1	1			
	13:00	10,16	8,45	1,71	1	1	1			
	14:00	10,19	8,61	1,58	1	1	1			
	15:00	10,26	8,46	1,80	1	1	1			
	16:00	10,36	8,23	2,12	1	1	1			
	17:00	10,52	8,30	2,22	1	1	1			
	18:00	10,75	8,75	2,00	1	1	1			
	19:00	11,02	9,45	1,57	1	1	1			
	20:00	10,77	9,34	1,43	1	1	1			
	21:00	10,47	9,50	0,97	1	1	1			
	22:00	10,39	10,06	0,33	1	1	1			
	23:00	9,79	9,72	0,07	1	1	1			

Τα φορητά Η/Ζ λειτουργούν σε περιορισμένη συνολική ισχύ στα 8,8MW. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης